

A — PRÉSENTATION DU SSI

Descriptif de l'ensemble du SSI installé contenant :

— descriptif Bâtiment;

Changement du SSI du collège.

Le collège est un bâtiment unique.

- S/sol
- RDC
- R+1
- R+2
- R+3
- R+4

CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

- Bâtiment - Type R de 2^{ème} Catégorie

— **catégorie du SSI** : Mise en place d'un SSI de Cat A

— **type d'équipement d'alarme** : Un EA de type 1

— **fonctions détections** : Automatique et Manuelle

— **fonctions de mise en sécurité** :

- Une ZA- ZA1 Bâtiment
- Une ZC : ZC1 Bâtiment
- Une Zone de désenfumage :
ZF1 pour les escaliers du gymnase.

— **implantation des matériels centraux** :

L'installation du SSI de catégorie A est implantée à la loge au RDC.

— particularités éventuelles liées au site :

- 1 Report d'alarme alphanumérique dans le bureau du Principal
- 1 Report d'alarme alphanumérique dans sur le palier R+4
- 6 Tableaux Répétiteurs d'alarme de confort dans les appartements de fonction R+4
- 1 Tableau Répétiteur d'alarme de confort dans l'appartement de fonction RDC
- L'alarme générale sera donnée par des DSNA (son conforme NF S 32 001) audible de tout point des bâtiments et complétée par des dispositifs (D.V.A.F) destinés à rendre l'alarme perceptible suivant la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément.

— représentation des faces avant ECS et CMSI :



LISTE DU MATERIEL INCENDIE INSTALLE AU « COLLEGE VENTO à MENTON »

- 1 x Centrale Adressable « *BALTIC 512 ECS* »
- 1 x Centrale CMSI « *PACIFIC 8F* »
- 2 x Alimentation « *CORAIL 24-2* »
- 2 x Report d'alarme/écran LCD « *AVISO LCD* »
- 1 x Module déporté adressable « *MEAE* »
- 7 x Module de surveillance « *MDA4* »
- 2 x Module déporté adressable « *MDLO* »
- 6 x Détecteur optique adressable « *CAP 112 A* »
- 4 x Détecteur de chaleur adressable « *CAP 212 A* »
- 38 x Déclencheur manuel adressable « *DM10013* »
- 39 x Avertisseur sonore « *BUCCIN* »
- 28 x Flash « *SOLISTA LX* »
- 5 x Diffuseurs sonore et lumineux « *ROLP LX* »

Liste des points
Collège VENTO

DO=Détecteur Optique
DT=Détecteur Thermique
DM=Déclencheur Manuel

Bus	Adresse	Désignation
B1	A 001	DM HALL ENTREE COLLEGE RDC
B1	A 002	DM HALL LOGEMENTS R+4
B1	A 003	DT CHAUFFERIE LOGEMENTS R+4
B1	A 004	DM ESCALIER MUSIQUE R+3
B1	A 005	DO LABO TECHNOLOGIE SALLE 304 R+3
B1	A 006	DO LABO ART PLASTIQUE R+3
B1	A 007	DM ESCALIER CENTRAL R+3
B1	A 008	DM CIRCULATION SALLE 311 R+3
B1	A 009	DO LABO HISTOIRE GEOGRAPHIE R+3
B1	A 010	DM ESCALIER SALLE 314 R+3
B1	A 011	DM CIRCULATION SALLE 214 R+2
B1	A 012	DM CIRCULATION SALLE 211 R+2
B1	A 013	DM ESCALIER CENTRAL R+2
B1	A 014	DM ESCALIER SALLE INFO 201 R+2
B1	A 015	DM CIRCULATION SALLE 111 R+1
B1	A 016	DM CIRCULATION SALLE 114 R+1
B1	A 017	DM ESCALIER CENTRAL R+1
B1	A 018	DM ESCAL CUISINE SEGPA ATELIER HAS R+1
B1	A 019	DM ISSUE DE SECOURS CDI R+1
B1	A 020	DM ENTREE CDI R+1
B1	A 021	DM SORTIE REFECTOIRE RDC
B1	A 022	DM ENTREE REFECTOIRE RDC
B1	A 023	DM ENTREE SELF RDC
B1	A 024	DT SELF RDC
B1	A 025	DT LEGUMERIE RDC
B1	A 026	DM CUISINE FRIGO RDC
B1	A 027	DM LIVRAISON BUREAU CHEF RDC
B1	A 028	DM BAT GYMNASSE VESTIAIRES GARCONS
B1	A 029	DM BAT GYMNASSE LOCAL PROF R-1
B1	A 030	DM BAT GYMNASSE ESCALIER PRINCIPAL R-1
B1	A 031	DM HALL GYMNASSE ESCALIER PRINCIPAL RDC
B1	A 032	DM ENTREE RUE MORGAN RDC
B1	A 033	DM GYMNASSE ESCALIER RUE MORGAN R-1
B1	A 034	DO GYMNASSE R-1
B1	A 035	DO SAS ASCENSEUR GYMNASSE R-1
B1	A 036	DM HALL LINGERIE RESERVE CUISINE R-1
B1	A 037	DM CAVES LOGEMENTS R-1
B1	A 038	DM PARKING ACCES LOGEMENTS R-1
B1	A 039	DM PARKING ASCENSEUR COLLEGE R-1
B3	A 001	DO LOGE LOCAL SSI RDC
B3	A 002	DM PARKING PUBLIC SORTIE COLLEGE R-1
B3	A 003	DT PARKING PUBLIC SORTIE COLLEGE R-1
B3	A 004	DM PARKING PUBLIC SORTIE COUR R-1
B3	A 005	DM PARKING PUBLIC ENTREE R-1
B3	A 006	DM PARKING COLLEGE ENTREE R-1
B3	A 007	DM CIRCULATION SALLE 02 RDC
B3	A 008	DM HALL ADMINISTRATION RDC
B3	A 009	DM CIRCULATION LOGE RDC