



Votre Agence :

SICUT TOULOUSE

IMMEUBLE REGENT PARK 2
2460 VOIE L'OCCITANE - CS37693

31676 LABEGE CEDEX

TEL. : 05.62.57.78.20

FAX : 05.62.57.78.29

BON DE VISITE

FT : 02-6082412

ADRESSE DE FACTURATION

COLLEGE JEAN ROSTAND

ROUTE DE CAHORS
82400 VALENCE D AGEN

RAPPEL RENSEIGNEMENTS

ACTIVITE : Désenfumage

TYPE CONTRAT : Service

CONVENTION : MARCHE 82

005341

DOSSIER SUIVI PAR : AGULLANA LAURENT

CLIENT :

MATÉRIEL A VÉRIFIER

	DÉSIGNATION	QUANTITÉ VÉRIFIÉE
	DAC DCM DAD BBG DM	8
	DENFC OUVERTURE SEULE EXUTOIRE	9
	DAC DCM Treuil	1
TOTAL :	Contrôle : Seuls ont été vérifiés, et feront l'objet d'une facturation, les appareils présentés par le client et validés par sa signature électronique. La vérification de ces appareils a été effectuée conformément aux prestations en vigueur.	18


PIECES DETACHÉES, CHARGES ET TRAVAUX DIVERS EFFECTUÉS OU FOURNIS DANS LE CADRE DE LA PRESTATION

CODE	DÉSIGNATION	QTÉ
0066	SCELLE PLASTIQUE 2016	8

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

OBSERVATIONS :

: Non

ADRESSE DE VERIFICATION COLLEGE JEAN ROSTAND ROUTE DE CAHORS 82400 VALENCE D AGEN ETABLISSEMENT : 10611860003	NOM CLIENT : MR TINSEAU	SIGNATURE : 
	Certifie l'exactitude des renseignements donnés.	
	DATE DE VERIFICATION : 21/03/2016	

Bon de visite

- 1 / 1 -



Service de validation et de maintenance d'installation de
RIA/FIA (Référentiel J5/F5)
Service de maintenance SDN (Référentiel F17)
Service d'installation de SDN (Référentiel I17)
Délivré par CNPP - www.cnpp.com




Service d'installation et de maintenance
d'extincteurs mobiles (réglement I4 - NF 285)
Certificat n° : 245/04-04-285
Marques délivrées par le CNPP - www.cnpp.com
et AFNOR Certification - www.marque-nf.com

CHUBB France

SIEGE SOCIAL: PARC ST CHRISTOPHE - POLE MAGELLAN 1
10, Avenue rue l'Entreprise 95862 CERGY PONTOISE
Tél: 01 30 17 37 37 - Fax: 01 30 17 37 39
SCS AU CAPITAL DE 32 302 720 € TVA FR 48 702 009 522
702 000 522 RCS PONTOISE - APE 4321A





RAPPORT DE VERIFICATION DESENFUMAGE

SICLI TOULOUSE
IMMEUBLE REGENT PARK 2
2460 VOIE L'OCCITANE - CS37693
31676 LABEGECEDEX
TEL : 05.62.57.78.20 FAX: 05.62.57.78.29

Afin de respecter la réglementation applicable, et aussi garantir la pérennité de vos installations de sécurité, sauf avis contraire de votre part reçu 90 jours avant, Sicli interviendra chaque année à la même période pour réaliser la visite de vérification de vos matériels. A l'issue, un bon de visite ("BV") sera établi par Sicli et visé par votre responsable pour attester de l'exécution de la Prestation conformément aux Conditions Générales de Vente Sicli. Une facture correspondant à la prestation effectuée selon le tarif en vigueur au jour de la visite vous sera alors adressée.

RAPPEL RENSEIGNEMENTS

DOSSIER : 02-6082412 CLIENT : N17 Non

DOSSIER SUIVI PAR : AGULLANA LAURENT

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

OBSERVATIONS :

ADRESSE DE VERIFICATION :

COLLEGE JEAN ROSTAND

ROUTE DE CAHORS

82400 VALENCE D AGEN

ETABLISSEMENT : 10611860003

SIGNATURE :

NOM CLIENT : MR TINSEAU

Certifie l'exactitude des renseignements donnés.

DATE DE VERIFICATION : 21/03/2016



Service de validation et de maintenance d'installation de
RIA/FIA (Préférentiel J5FF)
Service de maintenance SDN (Préférentiel F17)
Service d'installateur de SDN (Préférentiel I17)
Délivré par CNFP - www.cnfp.com



Service d'installation et de maintenance
d'extincteurs mobiles (réglement M - NF 285)
Certificat n° : 2430204-285
Marques délivrées par le CNFP - www.cnfp.com
et AFINOR Certification - www.marque-nf.com



CHUBB France
SIEGE SOCIAL: PARC ST CHRISTOPHE - POLE MAGELLAN 1
10, Avenue des Terres de 89822 CERGY PONTOISE
Tél. 01 30 17 37 37 - Fax: 01 30 17 37 38
SCS AU CAPITAL DE 3.302.720 € T.V.A. FR 40 702 000 822
102 000 622 RCS PONTOISE - APE 4321A

RENSEIGNEMENTS SUR LES ELEMENTS CONSTITUANTS

N°	LIBELLE	EMPLACEMENT	EFFICACITE	OBSERVATION	INFO APPAREIL
1102018218	EXU 100 X 100 F 400 C 500	CAGE ESC EX-INTERMAT	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVA 110°	
1102018219	TIREZ-LACHEZ 0066 SCHELLE PLASTIQUE 2016	CAGE ESC EX-INTERMAT	BON ETAT FONCTIONNEL		
1102018220	EXU 100 X 100 F 400 C 500	COULOIR 1ER EX-INTERMAT	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVA 90°	
1102018221	TIREZ-LACHEZ 0066 SCHELLE PLASTIQUE 2016	COULOIR 1ER EX-INTERMAT	BON ETAT FONCTIONNEL		
1102018224	EXU 100 X 100 F 400 C 500	COULOIR FDC SALLE TECHNOLOGIE	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVA 110° AVEC FUSIBLE TH	
1102018225	TIREZ-LACHEZ 0066 SCHELLE PLASTIQUE 2016	COULOIR FDC SALLE TECHNOLOGIE	BON ETAT FONCTIONNEL		
1102018230	EXU 100 X 100 F 400 C 500	CAGE ESC BR-2	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVA +110° AVEC FUSIBLE TH	
1102018231	TIREZ-LACHEZ 0066 SCHELLE PLASTIQUE 2016	CAGE ESC BR-2	BON ETAT FONCTIONNEL		
1102018232	EXU 100 X 100 F 400 C 500	COULOIR R-2	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVA +110° AVEC FUSIBLE TH	
1102018233	TIREZ-LACHEZ 0066 SCHELLE PLASTIQUE 2016	COULOIR R-2	BON ETAT FONCTIONNEL		
1102018234	EXU 100 X 100 F 400 C 500	CAGE ESC C	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVA +110° AVEC FUSIBLE TH	
1102018235	TIREZ-LACHEZ 0066 SCHELLE PLASTIQUE 2016	CAGE ESC C	BON ETAT FONCTIONNEL		
2015372276	TREUIL MECANIQUE	CAGE ESC R+1 LOGEMENT	BON ETAT FONCTIONNEL		
2015372277	EXU 100 X 100 F 400 C 500	CAGE ESC LOGEMENT	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVA +110° AVEC FUSIBLE TH	
2015719660	TIREZ-LACHEZ 0066 SCHELLE PLASTIQUE 2016	CAGE ESC A R+1	BON ETAT FONCTIONNEL		
2015719661	EXU 100 X 100 F 400 C 500	CAGE ESC A R+1	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVA 110° AVEC FUSIBLE TH	
2015719662	TIREZ-LACHEZ 0066 SCHELLE PLASTIQUE 2016	COULOIR R+1 ADMINISTRATION	BON ETAT FONCTIONNEL		
2015719663	EXU 100 X 100 F 400 C 500	COULOIR R+1 ADMINISTRATION	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVA 110° AVEC FUSIBLE TH	

Rappel : Il est nécessaire de laisser libre les accès aux commandes de désenfumage



Service de vérification, de maintenance et d'installation de
RIA, RIA (S&S)
Services de maintenance SDN (référéntiel F17)
Services d'installation de SDN (référéntiel I17)
Delivré par CNFP - www.cnfp.com

Service d'installation et de maintenance
d'échelleurs mobiles (équipement 14 - NF 285)
Certificat n° : 2450404-285
Marques délivrées par le CNFP - www.cnfp.com
et AFINOR Certification - www.mirque-nf.com

CHUBB France
SIEGE SOCIAL : PARC ST CHRISTOPHE - POLE MAGELAN 1
10, Avenue des Entreprises 95862 CERIVY PONTAISE
Tél: 01 30 17 37 37 - Fax: 01 30 17 37 38
SCS AU CAPITAL DE 32 302 726 € TVA FR 48 702 000 822
702 000 822 RCS PONTAISE - APE 4321A



75 Bon état fonctionnel



CHIFFR France
SIEGE SOCIAL: PARC ST CHRISTOPHE - POLE MAGELIAN 1
10, Avenue rue Terrenot-de-SENEZ CERGY PONTOISE
Tél: 01 30 17 37 37 - Fax: 01 30 17 37 38
SCS AU CAPITAL DE 30 302 728 € T.V.A FR 46 702 000 522
702 000 522 RCS PONTOISE - APE 4321A



Service d'installation et de maintenance
d'électrobrûeurs mobiles (décret n° 14 - NF 283)
Certificat n° : Z450-04-285
Marques déléguées par le CNPP - www.cnpp.com
et AFNOR Certification - www.marque-nf.com



Service de vérification et de maintenance d'installation de
fourneaux à gaz (décret n° 17)
Service de maintenance de SDV (décret n° 17)
Service d'installateur de SDV (décret n° 17)
Délivré par CNPP - www.cnpp.com

QUESTIONNAIRE

QUESTION	REPOSE
DOSSIER PRESENT SUR SITE	NON
REGISTRE DE SECURITE NON SIGNE, DATE ET PENSEIGNE	NON
BESON D'UN REGISTRE DE SECURITE	NON
MANUELLE LAISSEE SUR PLACE	NON
FOURNITURE CARTOUCHE: COMBIEN?	NON
CARTOUCHES DE RESERVE: COMBIEN?	
FOURNITURE PIECES DETACHEES	NON
ACCES TOITURE PERMANENT	NON
TOITURE TRADITIONNELLE	OUI
TOITURE FIBRO-CIMENT	NON
TOITURE TRANSLUCIDE	NON
TOITURE EN PENTE	NON
VERRIERE	NON
BAC ACIER	NON
TERRASSE	OUI
GRILLE ANTICHUTE	NON
ACCES NECESSITANT ANTICHUTE	NON
INTERVENTION HAUTEUR > 2M	OUI
MACELLE A PREVOIR	NON
NETTOYAGE DE DOWES	NON
MOINS DE 6 DOWES	NON
ABSENCE DE PROTECTION MECANIQUE?	NON
PRESENCE DE TETES IONIQUES?	NON

Service de validation et de maintenance d'installation de
 RALPHIA Référence 10119
 Service de maintenance d'installation de
 SCS AU CAPITAL DE 32 302 720 € TVA FR 48 702 000 522
 Délivré par CNFP - www.cnfp.com



Service d'installation et de maintenance
 d'extincteurs mobiles (équipement 14 - NF 285)
 Certificat n° 250404-285
 Marques agréées par le CNFP - www.cnfp.com
 et AFNOR Certification - www.marque-nf.com

CHUABA France
 SIEGE SOCIAL: PARC ST CHRISTOPHE - POLYMER
 10, Avenue rue Fernand BISSIERE PONTOISE
 SCS AU CAPITAL DE 32 302 720 € TVA FR 48 702 000 522
 Tél: 01 30 17 97 37 - Fax: 01 30 17 97 38
 702 000 522 RCS PONTOISE - APE 4321A



REPLACEMENT D'1 DAD CAUSE IONIQUE	
REPLACEMENT D'1 TETE IONIQUE	
REPLACEMENT JOINTS. COMBIEN?	NON
BESON DE PLANS DE CANTONNEMENT. COMBIEN?	NON
BAES NON VERIFIE DEPUIS PLUS DE DEUX ANS	NON
BAES VERIFIES / DES ELEC. OU DES ORG. DE CONTROLE	NON
PLUS DE 5 DOWES	OUI

2

2 La vérification des dispositifs porte exclusivement sur leur fonctionnement. La norme AFNOR définit la conformité des dispositifs. La commission de sécurité peut exiger la conformité à la réglementation en vigueur (ERP-IGH).
 Votre compagnie d'assurance peut exiger la conformité de l'installation avec la règle R17.



Service de validation et de maintenance d'installation de
 RIA (PA) (Préférentiel AFNOR)
 Service de maintenance SDN (Préférentiel FT)
 Service d'installation de SDN (Préférentiel FT)
 Délivré par CNFPF - www.cnpp.com



Service d'installation et de maintenance
 d'antennes mobiles (réglement A - NF 283)
 Certificat n° : 2450404-255
 Marques délivrées par le CNFPF - www.cnpp.com
 et AFNOR Certification - www.marque-af.com



CHIBB France
 SEGE SOCIAL: PAC ST CHRISTOPHE - POLE MAGSEL AN 1
 10, Avenue rue l'Entreprise 95243 CERisy PONTORSE
 Tél: 01 30 17 37 37 - Fax: 01 30 17 37 38
 SCS AU CAPITAL DE 302 720 € TVA FR 40 702 000 522
 702 000 522 RCS PONTORSE - APE 4321A

