

Légende :

- SSHA Centrale alarme incendie UTI.COM + CMSI.COM - CHUBB
- MCP Déclencheur Manuel DM MCP5A-RP02SF-A207-01C - CHUBB
- F Flash DVAF SOLISTA - CHUBB
- S Diffuseur sonore AI 90dB avec flash DS DL ROLPVAD - CHUBB
- D Détecteur optique de fumée ISCAN +O - CHUBB
- V Ventouse électromagnétique 24Vdc Réf. NUG30165 - NUGELEC
- VH Asservissement volet DF extraction d'air
- VB Asservissement volet DF amenée d'air
- IA Indicateur d'action IA 2000 - CHUBB
- TRE Tableau de report d'exploitation
- B.H BAES 45 lumens + BAEH 10 lumens PLANETE JOUR Réf. LUM16001 - LUMINOX
- B BAES 45 lumens UNILED+45 CES Réf. LUM16078 - LUMINOX
- V Bris de glace vert (BCAL) - ALLIGATOR
- V Verrou électromagnétique DS3000 - ALLIGATOR
- B Boîtier de déverrouillage à clé PLEXO - LEGRAND
- C Câble SYS1 1p 0.9 SE
- C Câble CR1 1p 0.9 AE
- C Câble CR1 2x1.5
- C Câble R2V 2x1.5

Maitre d'ouvrage :

EL17




Conseil Régional de Bourgogne
17 Boulevard de Trémoille
21035 - DIJON Cedex
Tel. 03.80.44.33.00
Fax. 03.80.44.33.30

Déplacement armoires élec dans les escal.
Lycée Romain Rolland CLAMECY Bât.D
Mise en sécurité élec et incendie
Internat Bât.11 Externat Bât.1,2 et 3
Lycée Le Mont Chatelet VARZY

Lot : ELECTRICITE

Lycée VARZY Bât.11

EXE	R+2 Alarme Incendie
Date: AOÛT 2015 Echelle: 1/100	www.entreprise-bourgeot.com 33, rue Garbatto - 58600 FOURCHAMBAULT Tel: 03 46 83 17 70 - Fax: 03 46 58 92 45 E-mail: contact@entreprise-bourgeot.com bet@entreprise-bourgeot.com
Elaboré par: N. GELINEAU	
IND. MODIFIE LE :	SUJET DE LA MODIFICATION :
A 20 Août 2015	PREMIERE DIFFUSION
B 14 Mars 2016	DOE