

- Légende :**
- [SSA] Centrale alarme incendie UTI.COM + CNSI.COM - CHUBB
  - [E] Déclencheur Manuel DM MCP5A-RP02SF-A207-01C - CHUBB
  - [E] Flash DVAE SOLUSTA - CHUBB
  - [E] Détecteur sonore AI 900B avec flash DS DL ROLPVAD - CHUBB
  - [E] Détecteur optique de fumée ISCAN +O - CHUBB
  - [E] Vanouse électromagnétique 24Vdc Réf. NUG30165 - NUGELEC
  - [V] Asservissement volet DF extraction d'air
  - [VB] Asservissement volet DF aménia d'air
  - [A] Indicateur d'état IA 2000 - CHUBB
  - [TBE] Tableau de report d'exploitation
  - [TBE] BAES 4x5 lumens + BAEH 10 lumens PLANETE JOUR Réf. LUM16001 - LUMINOX
  - [TBE] BAES 4x5 lumens UNILED+45 CES Réf. LUM16078 - LUMINOX
  - [TBE] Bats de glace vert (BCAL) - ALLIGATOR
  - [TBE] Verrou électromagnétique DS3000 - ALLIGATOR
  - [TBE] Boîtier de déverrouillage à clé PLEKO - LEGRAND
  - [TBE] Câble SVS1 1p 0.9 SE
  - [TBE] Câble CR1 1p 0.9 AE
  - [TBE] Câble CR1 2x1.5
  - [TBE] Câble R2V 2x1.5

**EL15**

Maitre d'ouvrage :


 Conseil Régional de Bourgogne

17, 21015 Saint-Jean-Valentin  
 Tél. 03.80.44.33.00  
 Fax. 03.80.44.33.00

Déplacement armoires élec dans les escal.  
 Lycée Romain Rolland CLAMECY Bât.D  
 Mise en sécurité élec et incendie  
 Internat Bât 11 Externat Bât 1,2 et 3  
 Lycée Le Mont Chatelet VARZY

**Lot : ELECTRICITE**

**Lycée VARZY Bât.11**

<b>EXE</b>		<b>RDC</b>	
		<b>Alarme Incendie</b>	
Date: Août 2018			
Echelle: 1/10			
			
<a href="http://www.gelinau-bourgogne.com">www.gelinau-bourgogne.com</a> 12, 21 <sup>e</sup> rue de la République - 58000 FORT-SAINTE-OTILIE E-mail: contact@gelinau-bourgogne.com 03.86.99.99.99			
SUIVRE LA MODIFICATION :			
N.O.	MODIFIE LE :	PRINCIPALE DIFFERENCIATION :	
A	20 Août 2018	008	
B	14 Mars 2018	008	