

**Légende :**

- SSIA Centrale alarme incendie UTI.COM + CMSI.COM - CHUBB
- DM Déclencheur Manuel DM MCP5A-RP02SF-A207-01C - CHUBB
- F Flash DVAF SOLISTA - CHUBB
- AI Diffuseur sonore AI 90dB avec flash DS DL ROLPVD - CHUBB
- ISCAN Détecteur optique de fumée ISCAN +O - CHUBB
- V Ventouse électromagnétique 24Vdc Réf. NUG30165 - NUGELEC
- VH Asservissement volet DF extraction d'air
- VB Asservissement volet DF amenée d'air
- IA Indicateur d'action IA 2000 - CHUBB
- TRE Tableau de report d'exploitation
- BAEH BAES 45 lumens + BAEH 10 lumens PLANETE JOUR Réf. LUM16001 - LUMINOX
- UNILED BAES 45 lumens UNILED+45 CES Réf. LUM16078 - LUMINOX
- BCAL Bris de glace vert (BCAL) - ALLIGATOR
- DS3000 Verrou électromagnétique DS3000 - ALLIGATOR
- V Verrou électromagnétique DS3000 - ALLIGATOR
- PLEXO Boîtier de déverrouillage à clé PLEKO - LEGRAND
- SYS1 Câble SYS1 1p 0.9 SE
- CR1 Câble CR1 1p 0.9 AE
- CR1 Câble CR1 2x1.5
- R2V Câble R2V 2x1.5

**Maître d'ouvrage :**

**EL18**




Conseil Régional de Bourgogne  
17 Boulevard de Frémouille  
21035 - DIJON Cedex  
Tel. 03.80.44.33.00  
Fax. 03.80.44.33.30

Déplacement armoires élec dans les escal.  
Lycée Romain Rolland CLAMECY Bât.D  
Mise en sécurité élec et incendie  
Internet Bât.11 Externat Bât.1,2 et 3  
Lycée Le Mont Chatelet VARZY

**Lot : ELECTRICITE**

**Lycée VARZY Bât.11**

<b>EXE</b>	Combles Alarme Incendie
Date: AOÛT 2015 Echelle: 1:100	
 <span style="font-size: small;">www.entreprise-bourgeois.com 33, rue Gambetta - 58000 FOURCHAMBAULT Tel: 03 86 80 17 20 - Fax: 03 86 58 92 95 E-mail: contact@entreprise-bourgeois.com bet@entreprise-bourgeois.com</span>	
Elaboré par: <b>N. GELINEAU</b>	
IND.	MODIFIE LE :
<b>A</b>	20 Août 2015
<b>B</b>	14 Mars 2016
SUJET DE LA MODIFICATION :	PREMIERE DIFFUSION
	DOE