collège Marie Curie
académie Grenoble
éducation nationale
Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Le 22 janvier 2018.

VERIFICATION EXTINCTEURS

Marché à procédure adaptée selon l'article 28 du code des marchés publics.

Nombre d'extincteurs à vérifier : 123.

Je vous saurai gré de bien vouloir nous faire parvenir un devis pour la vérification d'extincteurs (montant TTC) avant le 9 février 2018 soit par e-mail : intendance.0070848J@ac-grenoble.fr soit par fax à l'attention du service intendance au 04 75 08 89 49 soit par courrier.

Merci de fournir le prix TTC des pièces détachées et des extincteurs neufs.

La commande sera faite par bon de commande, le règlement sera effectué par mandat administratif après réception de la facture et service fait (30 jours).

En vous remerciant.

Prestations à réaliser

Objet : Extincteurs
But : Vérification
Périodicité : Annuelle
Gamme :

- **Vérification de la présence de l'appareil**

Vérification de la présence de la signalétique
Vérification de l'adéquation du type d'appareil aux risques de feu
Vérification des dates de péremption
Déplombage de l'appareil
Vérification de l'état de charge
Vérification de l'état des joints, flexibles
Essais des mécanismes
Vérification du bon fonctionnement
Plombage de l'appareil
Renseignement de l'étiquette de maintenance

- **Installations concernées :**

Extincteurs EPA
Extincteurs CO2
Extincteurs pabc

Objet : Extincteurs
But : Entretien
Périodicité : Annuelle
Gamme :

- **Nettoyage général**

Complément de charge de l'appareil

- **Installations concernées :**

Extincteurs EPA
Extincteurs CO2
Extincteurs pabc

Objet : Extincteurs
But : Vérification décennale
Périodicité : 10 ans
Gamme :

- **Vérification de l'enveloppe extérieure**

(traces d'enfoncement sur le corps, état des filetages, des raccords, adhérence des revêtements, traces d'oxydation superficielles ou profondes)
Vérification de l'intérieur de l'appareil (état de l'agent extincteur (altération, corps étranger), altération du métal intérieur, examen endoscopique, traces d'oxydations superficielles ou profondes)
Essais fonctionnel (en cas de doute) et relevé de la durée de fonctionnement, de la régularité de la vidange, du poids d'agent extincteur restant dans l'appareil

- **Installations concernées :**

Extincteurs EPA
Extincteurs CO2
Extincteurs pabc