

relevés disconnecteurs 02-2018

| CHATEAUBRIAND |                       |                     |                    |                     |            |                          |
|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------|--------------------------|
| N°            | Emplacement           | Marque              | Modèle             | Obligation de vérif | Diamètre   | Observations             |
| EA 423        | Livraison "A"         | Socla               | clapet A R         | tous les ans        | DN 65      |                          |
| EA 423        | Livraison "D"         | Socla               | clapet A R         | tous les ans        | DN 65      |                          |
| 26036         | S/station "B3"        | socla               | à contrôler        | annuel              | DN 3/4 F/F | remplissage du chauffage |
| 26716         | S/station "B2"        | socla               | à contrôler        | annuel              | DN 3/4 F/F | remplissage du chauffage |
| 61527091      | S/station "F2"        | Watts               | à contrôler        | annuel              | DN 3/4 F/F | remplissage du chauffage |
| JOLIOT CURIE  |                       |                     |                    |                     |            |                          |
| 43010         | Livraison Bd de vitré | Socla Incendie      | clapet A R         | annuel              | DN 100     |                          |
|               |                       | Socla Eau sanitaire | clapet contrôlable | annuel              | DN 100     |                          |
| 432872        | Chaufferie "K"        | Watts               | à contrôler        | annuel              | DN 15      | remplissage du chauffage |
| 97494         | S/station "D"         | SOCLA               | à contrôler        | annuel              | DN 3/4 F/F | remplissage du chauffage |
| 97491         | S/station "C"         | SOCLA               | à contrôler        | annuel              | DN 3/4 F/F | remplissage du chauffage |
| BA195         | Chaufferie "G"        | Honewell            | à contrôler        | annuel              | DN/10      | remplissage bâche        |
| SMUT          |                       |                     |                    |                     |            |                          |
| 43010         | Livraison Resto       | Socla Incendie      |                    | annuel              | DN 65      | clapet                   |
| 437           |                       | Socla Eau sanitaire | à contrôler        | annuel              | DN100      |                          |
| 57627         | Chaufferie "J"        | Watts               | à contrôler        | annuel              | DN 20      | remplissage du chauffage |
| 36405         | Atelier "L"           | SOCLA               | clapet contrôlable | annuel              | DN 3/4 F/F | colonne technique        |