

Marché d'Exploitation des Installations Thermiques et Aérauliques



CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

ANNEXE 1- Liste du matériel

COLLEGE J. JACQUES ROUSSEAU

VOUJEAUCOURT



**COLLEGE
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
45 RUE DES COMBES
BP 89
25 420 VOUJEAUCOURT**

☎ : 03 81 98 26 06

1 Collège J.JACOUES ROUSSEAU – VOUEAUCOURT

CHAUFFERIE

- 1 Chaudière bois KWB POWER FIRE TDS150 / 150 KW
- 1 ensemble racleur / convoyeur silo à bois
- 1 Système de convoyage à vis
- 1 Chaudière gaz VISSMANN VITOCROSSAL 300 CT3B / 314 KW
- 1 Ballon tampon de 4000 litres
- 1 Production d'ECS GUILLOT type SANITGAZ 370- 50 KW
- 1 Ballon ECS de 2000 litres
- 1 Pompe de bouclage ECS
- 2 Pompes de recyclage SALMSON SIRIUX 32-90 Chaudière gaz
- 1 Pompe recyclage SALMSON SIRIUX 32-90 Chaudière bois
- 1 Pompe SALMSON PRIUX HOME D60-32 Cuisine/demi-pension
- 1 Pompe SALMSON PRIUX HOME D60-32 Hall
- 1 Pompe SALMSON PRIUX HOME D60-32 Locaux technique/ateliers
- 1 Pompe SALMSON SIRIUX D32-60 Enseignement
- 1 Pompe SALMSON SIRIUX D32-60 Administration
- 1 Pompe SALMSON SIRIUX D32-60 CTA
- 1 Régulation de cascade chaudière Synco RMK770-1
- 1 Régulation de départ chauffage RMK 760B-1
- 1 Expansion de 300 litres
- 1 Disconnecteur DN50
- 1 Armoire électrique de commande et régulation
- 2 SOUFFELURS AEROTHERME (Chauffage salle polyvalente)

SOUS STATION

- 1 Pompe SALMSON PRIUX HOME D60-32 CDI
- 1 Régulation de départ chauffage RMK760B-1

VENTILATION

- 1 CTA GEA CAIRPLUS SX - 5300 m3/h Enseignement 1
- 1 CTA GEA CAIRPLUS SX- 2300m3/h Enseignement 2
- 1 CTA GEA CAIRPLUS SX - 1325m3/h Salle polyvalente
- 1 CTA GEA CAIRPLUS SX - 2650 m3/h CDI

EXTRACTION

- 1 Extracteur CVEC 1000 RH MICROWATT Administration
- 1 Extracteur CVEC 1000 RH MICROWATT Sanitaire RDC
- 1 Extracteur CVEC 2500 RH MICROWATT Réfectoire élèves
- 1 Extracteur CVEC 2500 RH MICROWATT Locaux SEGPA HAS
- 1 Extracteur CVEC 2500 RH MICROWATT Locaux SEGPA Atelier
- 1 Extracteur CVEC 750R Sanitaire salle poly
- 1 Extracteur VC 160 Sous-sol
- 1 Extracteur France Air Desenfumair XR 670 4PTI
- 1 ENS Bouches de soufflage/ extraction

Divers non concernés par le présent marché :

2 Hottes murale Laverie 3 filtres à chocs en Demi-pension

1 caisson en terrasse avec gaine galva (s'arrêter au caisson d'extraction cuisine)

Cuisine SEGPA : 4 hottes centrales avec 2 filtres et 4 escargots et 1 hotte murale avec 1 filtre et un escargot

1 Adoucisseur

Ens Hottes de cuisine

4 LOGEMENTS

4 chaudières ventouses.

***NB :** La liste des matériels n'est pas exhaustive, elle indique les principaux éléments vus et / ou déclarés. Elle inclut implicitement tous les éléments situés en chaufferie (vannes d'isollements, de réglage, soupapes, manomètres, thermomètres, sondes, régulateurs, etc....) nécessaires au bon fonctionnement des installations. Les quantités sont données à titre indicatif. Les accessoires (robinetteries, purgeurs, régulations) des équipements de ventilation sont à prendre en compte en P2.*