


Prévessin Moens le 20 mars 2018



## Le Gestionnaire

Service intendance

Dossier suivi par  
Joseph MARTIN

Téléphone 04-50-40-01-40  
Fax 04-50-40-01-67

Intendant.0011301j@ac-lyon.fr

500 route de St Genis  
01280 PREVESSIN-MOENS

**Objet** : *renouvellement du contrat de maintenance Adoucisseur + Filmogène*

Période du 1<sup>er</sup> mai 2018 au 1<sup>er</sup> mai 2019, avec possibilité de renouvellement deux fois.

### **La clause relative à la durée du contrat devra être rédigée ainsi :**

« Le présent contrat prendra effet le 1<sup>er</sup> mai 2018, il est conclu pour une année et pourra être reconduit deux fois par courrier recommandé avec accusé de réception trois mois au plus tard avant la date d'expiration annuelle »

### **Descriptif du matériel**

HIFLO 2 HB 120 + FAMILY 920M + Filmogène

## PRESTATIONS DEMANDEES

### Adoucisseur

#### Prestations à faire deux fois par an

- Contrôle des cycles de régénération. Remise à l'heure
- Contrôle de l'ensemble de saumurage
- Vérification de l'étanchéité de la canne à saumure
- Bilan de la consommation de sel et ajustement des réglages
- Analyses de l'eau avant et après adoucisseur : TH
- Report des éléments contrôlés sur la fiche de suivi
- Approvisionnement et mise place du sel dans le bac à sel à une fréquence déterminée en fonction de sa capacité*

#### Prestations à faire une fois par an

- Démontage, nettoyage des organes hydrauliques
- Suivi d'une régénération avec analyse des chlorures
- Désinfection de la résine et nettoyage du bac à sel
- Remplacement de la cartouche du filtre (fréquence fonction de l'état d'encrassement)

### Filmogène

#### Prestations à faire deux fois par an

- Démontage et nettoyage des clapets de la pompe
- Test de fonctionnement de l'émetteur d'impulsions
- Approvisionnement en produit et mise en place dans le bac à réactif, bilan des consommations et ajustement des réglages
- Analyses silice, phosphate, fer.
- Report des éléments contrôlés sur la fiche de suivi

#### Prestations à faire deux fois par an

- Inspection des manchettes (démontage par le client)

#### Prestations à faire une fois par an

- Nettoyage du bac à réactif.