

Marché d'Exploitation des Installations Thermiques et Aérauliques



CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

ANNEXE 1- Liste du matériel

COLLEGE ANATOLE FRANCE

BETHONCOURT



Collège A.FRANCE – BETHONCOURT

Production de Chaleur :

- | | | |
|--|--------------------|----------------|
| - 2 Chaudières gaz TRANSTUB | Puissance : 850 kW | Année : 1970 |
| - 2 Brûleurs WEISHAAPT G5/2D | | Année : 2006 |
| - 1 Pompe de recyclage SALMSON M 300-4T3 | | Etat : vétuste |
| - 4 Vases d'expansion 300L | | Etat : vétuste |
| - 1 Disconnecteur contrôlable CALEFFI BA574 3/4" | | |

Distribution de Chaleur :

Circuit Chauffage régulé Logement (radiateurs) :

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| - 1 Pompe double SALMSON | Etat : vétuste |
| - 1 Vanne 3 voies | Etat : vétuste |
| - 1 Servomoteur type : SQK 33 | Etat : vétuste |
| - 1 Régulateur type : Equitherm 200 | Etat : vétuste |

Circuit Chauffage régulé Externat (radiateurs) :

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| - 1 Pompe SALMSON DCX 80-150N | Etat : vétuste |
| - 1 Vanne 3 voies | Etat : vétuste |
| - 1 Servomoteur type : SQK 33 | Etat : vétuste |
| - 1 Régulateur type : RVL 41.10 | Etat : vétuste |

Circuit Chauffage régulé ECS + Cuisine :

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| - 1 Pompe SALMSON SCX 50-25N | Etat : vétuste |
| - 1 Pompe SALMSON Priux 50 -70 | Etat : bon |

Circuit Chauffage local surveillants (vide sanitaire) :

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| - 1 Pompe double EURAMO C2650 | Etat : vétuste |
| - 1 Vanne trois voies SIEMENS SQK 32 | Etat : bon |

Production d'ECS :

- 2 Ballons ECS 1000 litres (dont 1 percé) Etat : vétuste
- 1 Pompe SALMSON NEC 2M5

Ventilation et Aérothermes :

- 1 Centrale d'air WESPER (cuisine) Etat : HS
- 1 Aérotherme eau chaude EMAT (cuisine) Etat : bon
- 3 Aérothermes eau chaude (SECPA) Etat : bon
- 1 Caisson d'extraction et bouches Etat : bon

Production de Chaleur Logement :

- 1 Chaudière murale

Divers non concernés par le présent marché :

1 Hotte murale Laverie 2 filtres à chocs en Demi-pension
1 tourelle en toiture terrasse
Ens Hotte Plonge batterie Demi-pension
Ens Hotte Cuisine SEGPA
1 Adoucisseur F 5700 SE

NB : La liste des matériels n'est pas exhaustive, elle indique les principaux éléments vus et / ou déclarés. Elle inclut implicitement tous les éléments situés en chaufferie (vannes d'isolements, de réglage, soupapes, manomètres, thermomètres, sondes, régulateurs, etc....) nécessaires au bon fonctionnement des installations. Les quantités sont données à titre indicatif. Les accessoires (robinetteries, purgeurs, régulations) des équipements de ventilation sont à prendre en compte en P2.