

LYCÉE DENIS DIDEROT - SITE DIDEROT (52 - LANGRES ) INVENTAIRE

AVRIL 2018

Section technique		Chauffage / Climatisation / Ventilation						
Désignation	Code	Localisation	Qté	Marque	Type	Référence	Mise en service	État de santé 1- Bon 2- Moyen 3- Vétuste
<b>Famille : PRODUCTION</b>								
CHAUDIERE	Bat cuisine	Chaufferie	1	DE DIETRICH	GT 530			1
BRULEUR	Bat cuisine	Chaufferie	1	BRULEUR DE DIETRICH	G53 - 15			1

Famille : DISTRIBUTION								
POMPE PRIMAIRE SUR SOCLE	Bat cuisine	Chaufferie	1	WILLO	BN 125 224 55 4	Primaire hiver	2001	2
POMPE DISTRIBUTION SECONDAIRE	Bat cuisine	Chaufferie	1	WILLO	BN 125 180 3 4	Primaire été	2001	1
POMPE DISTRIBUTION SECONDAIRE	Bat cuisine	Chaufferie	1	?	?	Primaire secours		3
POMPE DISTRIBUTION SECONDAIRE	Bat cuisine	Chaufferie	2	WILLO	BN 65 180	Externat		2
POMPE DISTRIBUTION SECONDAIRE	Bat cuisine	Chaufferie	2	DAB	DMH 30 250 40 T	Préau		2
POMPE DISTRIBUTION SECONDAIRE	Bat C	s/s Bat C	4	SALMSON	C 2400 NB 13	Bat C Est-Ouest		2
POMPE DISTRIBUTION SECONDAIRE	Bat C	s/s Internat Fille	2	EURAMO	X263			3
POMPE DISTRIBUTION SECONDAIRE	Bat C	s/s Internat Fille	4	WILLO	TOP SD 40 7			1

Famille : TERMINAUX								
RADIATEUR ACIER		Divers locaux	1					1
VENTILO - CONVECTEUR CLIMATISATEUR	Bat cuisine	Cuisine	1					2
	Bat Admin	Loge	2					2
	Bat Admin	Local serveur	1					2

Famille : REGULATION								
AUTOMATE	Bat cuisine	Chaufferie	1	SAUTER				2
POMPE DISTRIBUTEUR SECONDAIRE	Bat cuisine	Cuisine	2	SALMSON				
	Bat B		2	SALMSON				
REGULATEUR DE CHAUFFAGE action sur V3V		Chaufferie	1	SIEMENS	RVL 480		2000	2
REGULATEUR DE CHAUFFAGE Optimiseur	Bat C	s/s Bat C	1	LANDIS ET GYR			1980	2
REGULATEUR DE CHAUFFAGE action sur V3V	Bat C	s/s Bat C	1	LANDIS ET GYR			1980	2
REGULATEUR DE CHAUFFAGE action sur V3V		s/s Internat Fille-Garçon	2	SIEMENS	RVL 470			2
REGULATEUR DE CHAUFFAGE action sur V3V		s/s Internat Fille-Garçon	1	SAUTER	EQUITHERM EQJW 125		203	2

Famille : VMC								
VENTILATEUR D'EXTRACTION		Externat salle prof	1			Local fumeur		2
VENTILATEUR D'EXTRACTION		Bat C	1			Matériel HS		3
VENTILATEUR D'EXTRACTION		Internat Garçon	2				2004	2
VENTILATEUR D'EXTRACTION		Internat Fille	2				2004	2
VENTILATEUR D'EXTRACTION		Internat Théâtre	1	ALDES				2

Famille : TRAITEMENT HYGROMÉTRIQUE - PRODUCTION ECS								
PREPARATEUR INSTANTANNÉ		Chaufferie	1	ECHANGEUR CHARROT	PV 18 11		2001	1
ADOUCCISSEUR		Chaufferie	1	CILLIT	REFLEX			1
GENERATEUR (BALLON)		Chaufferie	1	CHARROT	1000 Litres		1998	1
BALLON		s/s Internat Fille-Garçon	3		1000 Litres			2
CHAUFFE - EAU		s/s Internat Fille-Garçon	1	STYK				
ADOUCCISSEUR		s/s Internat Fille-Garçon	1	PERMO	P 8150			2
POMPE DOSEUSE		s/s Internat Fille-Garçon	1	PERMI				2

Famille : POMPE DE RELEVAGE - POMPE BOUCLE ECS								
POMPE DE BOUCLAGE ECS		Chaufferie	1	WILLO	STAT 220 N	Réseau cuisine		2
POMPE DE BOUCLAGE ECS		s/s Internat Fille-Garçon	2	SALMSON				2

Famille : EXTRACTEUR CUISINE ET GAINÉ								
HOTTE		Cuisine	2					
EXTRACTEUR / DESENFUMAGE		Cuisine	1					
EXTRACTEUR PLONGE		Cuisine	2					
VMC		Cuisine	1					
CTA		Cuisine	3					

Famille : ADMINISTRATION								
REGULATEUR CHAUFFAGE		s/s Station	1	LANDIS ET GYR				
POMPE DISTRIBUTION SECONDAIRE		s/s Station	2	SALMSON				