



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



lycée professionnel
des métiers
Étienne Legrand

académie
Lyon

éducation
nationale

Affaire suivie par
Yvette VIGOUROUX

Téléphone

04 77 67 56 44

Télécopie

04 77 70 00 42

Courriel

karen.perrin@ac-lyon.fr

8 Bd Charles Gallet

BP 25

42 124 LE COTEAU CEDEX

[http://etienne-
legrand.elycee.rhonealpes.fr](http://etienne-legrand.elycee.rhonealpes.fr)

DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS DE DESENFUMAGE

-Internat : 2 exutoires – commande CO2

-externat : 2 exutoires – tirer lâcher + treuil manuel

-préau : 1 ouvrant – tirer lâcher + treuil manuel

-internat : 8 volets et 6 ouvrants asservis à la centrale de détection incendie

-demi-pension : hotte de désenfumage – interrupteur dans boîtier rouge – 1 exutoire tirer lâcher

-escalier administration : 2 exutoires – tirer lâcher + treuil manuel

-circulation administration : 1 exutoire – tirer lâcher + treuil manuel

-circulation 1^{er} étage : 4 exutoires – tirer lâcher + treuil manuel

-circulation 1^{er} étage des ateliers : 2 exutoires – tirer lâcher + treuil manuel

-atelier bois : 4 exutoires – tirer lâcher + treuil manuel

-atelier métallerie : 5 exutoires – tirer lâcher + treuil manuel

-escalier atelier : 1 exutoire – commande CO2

-
-

