

## ANNEXE 1

## POINTS DE CONTRÔLE ET OPERATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE

Liste des points de contrôle et de maintenance périodique réalisés lors de chaque maintenance préventive

Eléments du matériel	Opérations de Maintenance Préventive				
			Points de Contrôle et/ou de Remplacement de Pièces		
- Centrale et module - Module de 2 <sup>ème</sup> détente	1 visite annuelle intégrant des contrôles, des tests d'étanchéité et des opérations de maintenance préventive	1 rapport annuel d'intervention et de recommandations	<b>Contrôle</b>	<b>Remplacement :</b>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Manomètres HP et BP</li> <li>✓ Clapet AR</li> <li>✓ Purges(s)</li> <li>✓ Inverseur</li> <li>✓ Manomètre</li> <li>✓ Vannes</li> <li>✓ Soupapes</li> <li>✓ Détendeurs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ joints côté emballage : 1 fois/an</li> <li>✓ flexibles : 1 fois / 3 ans</li> </ul>	
- Potelet - Réchauffeur			<b>Contrôle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Supports</li> <li>✓ Purges</li> <li>✓ Isolement</li> </ul>	
- Détendeur			<b>Contrôle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Manomètre</li> <li>✓ Détendeur</li> </ul>	
- Prise de Gaz mono/bi/tri			<b>Contrôle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vanne d'isolement</li> <li>✓ Détendeur</li> <li>✓ Soupape</li> <li>✓ Manomètre</li> <li>✓ Clapet AR</li> </ul>	