

Cahier des Clauses Techniques Particulières	
CCTP LOT 04	REVETEMENT DURS
OPERATION	
NOM	Mise aux normes de l'infirmérie ainsi d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite
LOCALISATION	PITON SAINT-LEU
	
MAITRE D'OUVRAGE	Collège Marcel Goulette
MAITRE D'OEUVRE	SOCIETE HOME CONTRACTANT GENERAL
DATE	OCTOBRE 2020
PHASE	DCE

SOMMAIRE

2.03.1.	Généralités	3
2.03.1.1.	Objet du marché	3
2.03.1.2.	Consistance des travaux et limites de fourniture	3
2.03.1.3.	Mise en œuvre des matériaux	3
2.03.1.3.1.	Supports	3
2.03.1.3.2.	Travaux préparatoires	4
2.03.1.3.3.	Chapes rapportées	<i>Erreur ! Signet non défini.</i>
2.03.1.3.4.	Pose des carreaux	<i>Erreur ! Signet non défini.</i>
2.03.2.	Description des ouvrages	5
2.03.2.1.	Revetements de sols	5
2.03.3.	09.1.1.1 Ragréage	5
2.03.4.	09.1.2 REVETEMENT SOL SOUPLE	6
2.03.4.1.	Revêtements muraux	6
2.03.4.1.1.	Revêtement mural en faïence	6

2.03.1. Généralités

2.03.1.1. OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet l'ensemble des travaux de REVETEMENTS entrant dans le cadre des travaux d'aménagement et mise aux normes de l'infirmierie de l'établissement scolaire Collège Marcel Goulette pour la ville Le Piton Saint-Leu.

2.03.1.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX ET LIMITES DE FOURNITURE

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :

- LE TRANSPORT ET L'AMENEE A PIED D'ŒUVRE DE TOUS LES MATERIAUX, PRODUITS ET AUTRES NECESSAIRES A LA REALISATION DES TRAVAUX ;
- LA FOURNITURE D'ECHANTILLONS
- LA VERIFICATION DES NIVEAUX ET RECEPTION DES SUPPORTS
- LE NETTOYAGE DES SOLS
- LES SUJETIONS DE TRACE ET DE PENTE
- LA FOURNITURE ET LA POSE DE REVETEMENTS HORIZONTAUX ET VERTICAUX
- LA FOURNITURE ET LA POSE DE PLINTHES
- LES COUPES QUELLES QU'ELLES SOIENT, LES PERCEMENTS POUR GACHES OU AUTRES
- LES FAÇONS DE SEUIL
- LA FOURNITURE ET LA POSE DES ARRETS OU BUTOIRS DE PORTES
- LA FOURNITURE ET POSE DU SABLE, MORTIER ET CARRELAGE, LES JOINTS, PLINTHES
- LE NETTOYAGE APRES EXECUTION ET L'EVACUATION DES DECHETS, DETRITUS ET GRAVOIS
- LES RACCORDS APRES PASSAGE DES AUTRES LOTS
- LA PROTECTION DES OUVRAGES JUSQU'A LA RECEPTION

2.03.1.3. MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX

2.03.1.3.1. Supports

Réception des supports

L'entrepreneur du présent lot devra procéder à la réception des supports devant recevoir les revêtements de sols.

Pour cette réception, l'entrepreneur du présent lot vérifiera que les supports répondent bien aux exigences des DTU, règles professionnelles et autres.

Les tolérances maximum du support brut seront définies par flèches mesurées en tous points de règle dont les extrémités seront placées à 0,40 minimum des parois verticales.

Elles auront les mesures suivantes :

- - 6 MM SOUS REGLE DE 1,80 DE LONG
- - 3 MM SOUS REGLE DE 1,00 DE LONG
- - 2 MM SOUS REGLE DE 0,60 DE LONG

Les parois verticales destinées à recevoir un revêtement de faïence seront livrées planes et unies. La différence entre creux et bosses sera de 2 mm sous la règle de 2,00 m.

2.03.1.3.2. Travaux préparatoires

Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura à effectuer un nettoyage parfait du support, pour obtenir une surface débarrassée de tout ce qui pourrait nuire à la bonne adhérence des supports à réaliser.

Pour les revêtements en carrelage collé, le présent lot aura toujours à exécuter, avant toute pose du revêtement, une préparation du support par un enduit de lissage au sol et un enduit de ragréage sur murs.

Le choix du type de produit à employer pour l'enduit de lissage de sol sera du ressort de l'entrepreneur. Ce choix sera fonction de la nature et de l'état du support, de la nature du revêtement de sol prévu, des éventuelles conditions particulières du chantier et du classement UPEC du local considéré.

Cet enduit de lissage sera réalisé dans les conditions précisées au CPT des enduits de lissage de sols intérieurs.

L'entrepreneur devra toujours mettre en œuvre la quantité d'enduit de lissage nécessaire pour satisfaire aux tolérances de planéité exigées, en partant du support qu'il aura accepté.

Règles d'exécution des chapes pour carrelages collés

; le vide sera garni par un matériau compressible non pulvérulent par surfaces supérieures à 12 m2.

Description des ouvrages

2.03.1.4. REVETEMENTS DE SOLS

2.03.2. 09.1.1.1 Ragréage

Réalisation d'enduit pour le ragréage et le lissage des sols des Etablissements PRB référence Planifibre ou techniquement équivalent, comprenant :

- nettoyage et dépoussiérage de la surface à traiter
- application d'une barrière anti-remontée d'humidité
- gâchage mécanique et application d'une première passe tirée à zéro pour remplir les pores du support
- application finale du mortier autonivelant et réglage de l'épaisseur avec une lisseuse. L'épaisseur minimale étant de 3 mm.
- débullage à l'aide d'un rouleau débulleur une fois le niveau souhaité atteint
- toutes les sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Comportement au feu : Bfl-s1 Classement

UPEC : P4S

Nota : Réalisation de joints souples en périphérie de toutes les canalisations traversant le sol avant la mise en œuvre du mortier.

Localisation : Ensemble des sols souple PVC hétérogènes compact

2.03.3. 09.1.2 REVETEMENT SOL SOUPLE

09.1.2.1 Sol PVC

Le revêtement de sol sélectionné du type Starfloor Click 30 Collection Vinyle 2014 des sols PVC hétérogènes compacts, avec sous couche calandree en PVC recyclé et stabilisé en lés de 2 m ou techniquement équivalent poser avec une colle adaptée au support compris nettoyage préalable, découpes et toutes sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Coloris : au choix de l'architecte

Famille de revêtement ISO 10582 -EN 649

Classe d'usage ISO 10874-EN 685

Classement UPEC : U4P3E3C2

Aff. acoustique : 6 dB

Epaisseur totale :4.00 mm

Poids total: 7,4 kg/m2

Resistance thermique : < 0.03 m² K/W

Localisation : sanitaire PMR et l'ensemble du bâtiments.

Colori au choix du Maitre d'œuvre

LOCALISATION :l'ensemble du batiment

2.03.3.1. REVETEMENTS MURAUX

2.03.3.1.1. Revêtement mural en faïence

Fourniture et pose de revêtement mural collé en faïence colorée de premier choix de CESI, gamme « I COLORI » ou similaire, de format 20x20x30. Les joints seront réalisés à la barbotine de ciment blanc. Les coupes autour des alimentations et évacuations des équipement sanitaires seront calfeutrées par une étanchéité complémentaire en silicone de catégorie 1. Traitement des joints périphériques par profilé PVC à chamfrein arrondi. En périphérie des appareils sanitaires et en particulier des tables de vasques, il sera réservé un espacement de 3mm au dessus du bord de la plinthe de vasque en relevé permettant un joint silicone étanche de première catégorie par le présent lot.

Colori au choix de l'architecte

LOCALISATION : sur une hauteur de 180cm à compter du sol :

- Sanitaires Garçon,
- Sanitaires PMR/Filles.