



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

COLLEGE MARIE CURIE | ACADEMIE DE GRENOBLE
TOURNON SUR RHONE

VERIFICATION PERIODIQUE GAZ

3 ANS NON RENOVELABLE, PRIX FERME

Marché à procédure adaptée selon l'article 27 du code des marchés publics.

DEMANDE DE DEVIS.

Annexe : Prestations à réaliser

4. Génie climatique et fluides » Alimentation en gaz et appareils d'utilisation » Préventif Systématique

Objet : Installations gaz

But : vérification périodique

Périodicité : Annuelle

Gamme :

- Examen visuel du maintien en bon état des installations (état d'entretien et de maintenance des installations et appareils)
Vérification du bon fonctionnement des installations
Vérification de la manœuvre des organes de sécurité (vanne de barrage général, robinets de barrage partiel...)
Vérification de l'étanchéité des réseaux sous pression de service (entre compteur (ou organe de coupure) et robinets de commande des appareils)
Vérification de l'existence et de la vacuité des orifices de ventilation (conditions de ventilation des locaux contenant des appareils d'utilisation)
Vérification des conditions d'évacuation des produits de la combustion
Vérification du bon fonctionnement des dispositifs asservissant l'alimentation en gaz à un système de sécurité ou de ventilation mécanique
Vérification des réglages des détendeurs
Vérification de la signalisation réglementaire (signalisation des organes de sécurité...)

o **Installations concernées :**

Équipement gaz

Objet : Appareils de cuisson en cuisine collective

But : vérification

Périodicité : Annuelle

Gamme :

- Vérification des installations gaz (rampes à gaz, brûleurs, veilleuses, thermostats, thermocouples, dispositifs de sécurité, régulations, sondes, injecteurs et tous les appareillages gaz...)
Vérification de l'étanchéité des installations, manœuvre des organes de coupures
Vérification de la date de changement des raccords souples
Vérification de l'évacuation des gaz brûlés

Vérification des conduits d'évacuation jusqu'à la sortie hors bâtiment (pour les appareils raccordés)
Vérification de l'état des réfractaires, joints de porte
Vérification des installations électriques (tension d'alimentation, intensité, mise la terre, connexions, isolement, dispositifs de sécurité, sondes, thermostats, régulateurs, minuteriers, moteurs électriques divers)
Essais de fonctionnement
Vérification de la stabilité et de la fixation du châssis

o **Installations concernées :**

Cuisine collective (produisant des repas en nombre) - SANS NOM(1)

Objet :Appareils de cuisson en cuisine pédagogique

But : vérification

Périodicité : Annuelle

Gamme :

- Vérification des installations gaz (rampes à gaz, brûleurs, veilleuses, thermostats, thermocouples, dispositifs de sécurité, régulations, sondes, injecteurs et tous les appareillages gaz...)
Vérification de l'étanchéité des installations, manoeuvre des organes de coupures
Vérification de la date de changement des raccords souples
Vérification de l'évacuation des gaz brûlés
Vérification des conduits d'évacuation jusqu'à la sortie hors bâtiment (pour les appareils raccordés)
Vérification de l'état des réfractaires, joints de porte
Vérification des installations électriques (tension d'alimentation, intensité, mise la terre, connexions, isolement, dispositifs de sécurité, sondes, thermostats, régulateurs, minuteriers, moteurs électriques divers)
Essais de fonctionnement
Vérification de la stabilité et de la fixation du châssis

o **Installations concernées :**

cuisine exclusivement pédagogique

Date limite de dépôt du devis : 29/01/2021.

Date de prestation souhaitée : semaine 27 ou 34.

Le Gestionnaire

Fabrice Blanc.