PHASE 1

LEGENDE EAS

Ⓢ Signalétique : extérieur local

Ⓔ Equipement : – signalement (bouton d'appel, téléphone ou interphone)
– consignes
– extincteur
– éclairage de sécurité (BAES)

Ⓒ Equipement : – consignes
– extincteur
– éclairage de sécurité (BAES)

Ⓟ Portes : CF 1h maintenue ouverte en présence du public ou contrôle d'accès

N O E S

Esc. 2b

Esc. 2a

Esc. 2

Esc. 1

Esc. 3b

Esc. 3

Esc. 4

Esc. centre

S. banalisée 12 70 m²

S. banalisée 11 70 m²

S. banalisée 10 69 m²

S. banalisée 9 68 m²

S. banalisée TP 4 62 m²

salle prof. 1 33 m²

salle prof. 2 35 m²

salle prof. 3 35 m²

salle prof. 4 35 m²

salle prof. 5 35 m²

salle prof. 6 27 m²

salle prof. 7 29 m²

salle prof. 8 29 m²

Cafeteria max 99 pers

Entrée CDI

Sous-sol

Aires S/O

Aires N/E

Cour N / O

Cour N / E

Cour Sud

BAIE DE BRASSAGE

Corps central

ZONE INOCCUPEE PLATEAU NU

Locaux inoccupés: – élimination de tout élément potentiellement calorifique – détection – neutralisation des reseaux

TD2.1

TD2.1b

NOTA :
Dans les circulation, 1 luminaire sur 2 éclairage permanent commandé depuis la loge

LEGENDE

	Type 1 - Luminaire sur structure tubulaire marque **TRILUX** type **5931RSX/2x35/49 E** référence: **51 689 04**
	Type 2 - Luminaire sur structure tubulaire marque **TRILUX** type **5961RPX/TCD26 E** référence: **12 238 04**
	Type 3 - Luminaire encastré 1x28/54W ballast numérique tubeT5 marque **TRILUX** type **3691 RPX** référence: **57 861 04**
	Type 4 - Luminaire encastré 1x28/54W ballast numérique tube T5 marque **TRILUX** type **3691 RPX** référence: **57 861 04**
	Type 6 - Luminaire saillie asymétrique 1x28/54W ballast électronique tube T5 marque **TRILUX** type **PONTIS D RAV 128/54 E 01** référence: **59 422 04**
	Type 7 - Luminaire étanche 2x36W ballast électronique pour locaux très basse température marque **SEAE** type **ETIX-30 236 PCI/IP66** référence: **441840**
	Type 8 - Luminaire étanche 1x28/54W ballast numérique pour gradation tube T5 marque **TRILUX** type **OLEVEON 128/54 E PC** référence: **52 216 04**
	Type 9 - Réglette 1x36W classe I marque **TRILUX** type **RIDOS 55 136 E** référence: **58 053 04** + vasque **ZP 136** référence: **58 084 00**
	Type 10 - Réglette 1x18W classe I marque **TRILUX** type **RIDOS 55 118 E** référence: **58 043 04** + vasque **ZP 118** référence: **58 083 00**
	Type 11 - Hublot étanche IP 65 1x26W ballast électronique marque **TRILUX** type **DISCUS/1 1xTCD 26 E IL** référence: **17 179 04**
	Type 12 - Luminaire étanche 1x80W tube T5 ballast électronique marque **TRILUX** type **TINOS 180 GK 60 PC E** référence: **52 983 04**
	Bloc d'évacuation SATI à LED marque **LUMINOX** référence: **16025**
	Bloc d'évacuation encastré SATI à LED marque **LUMINOX** référence: **16025** + cadre d'encastrement marque **LUMINOX** référence: **10534**
A	Bloc d'ambiance SATI à LED marque **LUMINOX** référence: **16043**
	Détecteur de mouvement 150° marque **THEBEN** référence: **1010963**
	Détecteur de présence 1 canal encastré marque **THEBEN** référence: **2020400**
	Détecteur de présence 2 canaux encastré marque **THEBEN** référence: **2020401**
	Détecteur de présence encastré marque **THEBEN** référence: **2010090**
	C.P.A.U.
	Interrupteur encastré marque **HAGER** type **ESSENSYA**
	Bouton poussoir encastré marque **HAGER** type **ESSENSYA**
	Interrupteur à clé marque **HAGER** type **ESSENSYA**
	P.C. 2x10/16A+T encastré marque **HAGER** type **ESSENSYA**
	P.C. 2x10/16A+T encastré étanche marque **LEGRAND** type **PLEXO**
	Prise télévision marque **HAGER** type **ESSENSYA**
HP	Haut parleur marque **TOA**
	Micro marque **TOA**
	Projecteur de son marque **TOA**
	Borne Administration comprenant : - 2 prises RJ 45 (Téléphone + Informatique) - 3 P.C. 2x10/16A+T
	Borne Elève comprenant : - 1 prise RJ 45 informatique - 3 P.C. 2x10/16A+T
	Borne Professeur comprenant : - 2 prises RJ 45 - 3 P.C. 2x10/16A+T - 2 B.P. de relance éclairage
S	Borne Elève comprenant : - 1 prise RJ 45 - 2 P.C. 2x10/16A+T - 2 fiches BT - 1 alimentation bec bunzen
	Borne Impression comprenant : - 1 prises RJ 45 - 1 P.C. 2x10/16A+T
	Alimentation diverse
	Goulotte 160x54 2 compartiments marque **HAGER** type **QUERAZ**
	Chemin de cable CFO 300x54 marque **CABLOFIL**
	Chemin de cable CFA 300x54 marque **CABLOFIL**
	Chemin de cable CFO 200x54 marque **CABLOFIL**
	Chemin de cable CFA 100x54 marque **CABLOFIL**
	Tableau électrique marque **SCHNEIDER**

repère de circuit
tenant | aboutissant
TGBT | PCOND4
RO2V | 3G2.5
type cable | section

aboutissant unique (une pc, 1 alim, etc..)

toutes les prises de la pièce ou tous les luminaires de la pièce

REHABILITATION
DE L'ANCIENNE ECOLE MILITAIRE SUPERIEURE DE L'ADMINISTRATION ET DU MANAGEMENT
EN VUE DE LA CREATION DE L'ETABLISSEMENT D'
INTERNAT D'EXCELLENCE DE MONTPELLIER

ETAT - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE – RECTORAT DE L'ACADEMIE DE MONTPELLIER
31 rue de l'Université CS 39004 34064 Montpellier Cedex 2 / Tel : 04 67 91 48 80.

architecte associé :
sqpa JUNCLAS et F.MAURIN / Résidence Pré d'Hermès 95 rue Pomier Lavargues 34070 Montpellier / Tel : 04 67 58 53 86 / Fax : 04 67 58 52 32 / mail : mm_archi@club-internet.fr
architecte associé :
Agence Patrick RIOTTOT / Résidence Le Mazet 866 av du Prof. L.Ravaz 34080 Montpellier / Tel : 04 67 47 33 72 / Fax : 04 67 47 33 07 / mail : patrick.riottot@wanadoo.fr
paysagiste:
NEMIS Mireille BOSCH / 11 rue Rivarol 30900 Nîmes / Tel : 04 66 84 20 28 / Fax : 04 66 84 07 87 / mail : contact@nemis-paysage.com
économiste :
TRIBEL / 19 rue Frédéric Le moi?ne 75020 Paris / Tel. : 01 43 49 55 75 / Fax : . 01 43 49 57 07 / mail. : tribu.conseil@wanadoo.fr
économiste :
Patrick SECONDE / 178 placette des Goélands 34280 La Grande Motte / Tel : 04 67 56 23 80 / Fax : 04 83 07 51 61 / mail. : patrick.seconde@gmail.com
économiste :
Michel FRUSTIE / 570 cours de Dion Bouton BP 88038 30931 Nîmes Cedex 9 / Tel : 04 66 04 76 88 / Fax : 04 66 84 18 05 / mail. : contact@ultrafrustie.com
bet structure :
RAPHAEL DEFORME / Résidence Le Pise 81 rue Guillaume Dupuytren 34090 Montpellier / Tel : 04 67 45 00 05 / Fax : 04 67 45 22 42 / mail. : contact@rabinetdeforme.fr
bet fluides :
C&E ingénierie / 27 rue de l'Ambroisie 75012 Paris / Tel : 01 44 75 48 51 / Fax : 01 44 75 09 65 / mail. : structure@cetingenierie.fr
bet fluides :
CETEX Frédéric BERTEAU / 285 rue Gilles Roberval Bât. A1 CS 32028 30915 Nîmes Cedex 2 / Tel : 04 66 68 01 30 / Fax 04 66 64 50 02 / mail. : cetex.ingenierie@wanadoo.fr
bet fluides :
BET Jean GRENET / 595 avenue de Bassèbue 34000 Montpellier / Tel : 04 67 10 45 95 / Fax. : 04 67 10 45 99 / mail : dominique.sdi-grenet@wanage.fr
bet fluides :
A.T.E. Anne TAILHANDIER / 200 place P.Valéry 34280 La Grande Motte / Tel : 04 67 60 29 57 / Fax : . 04 67 66 29 57 / mail : a.t.e@wanage.fr
bet cvc :
FRAISSE-CANNE Luc ESCANDE / Les Rives BB. B 1 rue Jules Ginou 34000 Montpellier / Tel : 04 99 23 56 61 / Fax : . 04 99 23 56 62 / mail : a.t.e@wanage.fr
bet cvc/elec :
CEBELA / Villa Celsius 1175 Rondeil'avignon 13090 Aix-en-Provence / Tel : 04 94 32 33 76 / Fax : . 04 94 32 10 76 / mail : cervo.cuisse@free.fr
coordinateur SSI:
SDI Dominique KASTLER / 595 avenue de Bassèbue 34080 Montpellier / Tel : 04 67 10 45 96 / Fax : 04 67 10 45 99 / mail : dominique.sdi-grenet@wanage.fr
bet cvc/elec :
OPALAN LR Bernard BLANCO / 866 avenue Louis Rayaz 34000 Montpellier / Tel : 04 67 84 86 84 / Fax : 04 67 84 85 76 / mail : bernard.blanco@opalan.fr
OPC :
AB Ingénierie Hervé ASTIER / 15 rue des Printerverts 34000 Montpellier / Tel : 04 67 64 79 90 / Fax : 04 67 64 79 81 / mail : abing@wanage.fr

ZAC du Pôle Actif - 4, Allée du Pilot
30660 GALLARGUES- LE-MONTUEUX
Tél : 04 66 23 78 92 / Fax : 04 66 23 82 70

Parc d'Activités Aéroport 125 imp. JB SAY
34470 PEROLS
Tél : 04 67 64 06 68 / Fax : 04 67 64 70 29

ZAE Font de la Banquière - Le Météor
34970 LATTES
Tél : 04 67 13 19 35 / Fax : 04 67 13 19 36

PLAN DELAUWE R+2 COURANTS FORTS

DOE

Indice	Date	DESIGNATION
A	23/08/2010	Pour approbation
B	10/06/2011	Modification détecteurs et éclairage de sécurité + ajouts postes de travail
C	30/06/2011	M.A.J.
D	16/11/2011	M.A.J.
E	28/11/2011	M.A.J.

N° Plan: EL104
Indice :
Indice Archi : F
Date: -
Echelle: 1/100
Réalisé par: CL
Vérifié par: CL
Validé par: ,,