



- DETECTEUR PRESENCE 270°
- SONNETTE
- INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE / LUMINEUX
- INTERRUPTEUR VA ET VIENT / LUMINEUX
- INTERRUPTEUR variateur
- P.C. 16A 2P+T ETANCHE
- P.C. 16A 2P+T H > 40cm
- P.C. 16A 2P+T H=1.10m
- P.C. 20A 2P+T SUR CIRCUIT SPECIALISE (L.L. + L.V.)
- 2 P.C. 16A 2P+T MULTIMEDIA
- P.C. 32A 2P+T SUR CIRCUIT SPECIALISE (CUISSON) + PRISE HOTTE
- PRISE T.V H > 40cm + BOITE EN ATTENTE AVEC FOURREAU
- PRISE TELEPHONE RJ 45 H > 40cm
- BOITIER ET FOURREAU EN ATTENTE VIDE AIGUILLE
- TYPE A :Plafonnier led saillie 2190lm
- TYPE B : downlight 2500m
- TYPE C : APPLIQUE LED 10W -
- TYPE D : plafonnier 2000lm
- TYPE E: Suspension table 10W 590lm
- TYPE F : reglette LED 510lm
- TYPE G : SUSPENSION plafonnier 4350lm
- seche serviette
- alimentation en attente



contact@betdurand.com - 04 67 03 37 44

A	Création du document	29/10/2021

Réaménagement et Réhabilitation  
d'une partie de l'internat  
d'Excellence - Montpellier

Tranche 02 : Réhabilitation logements  
internat d'excellence

Plans ELEC

Numéro de projet	3385
Date	29/10/2021
Dessiné par	R.JIVAN
Vérifié par	

EL 03

Echelle