



Tours, mercredi 22 mars 2023

GS02- Entretien, réparations, matériels et travaux

Remplacement de la centralisation alarme intrusion

**Lycée général Jacques  
de Vaucanson**

L'Agent comptable

Mise en place d'un système sur le réseau informatique du lycée. Report point par point des zones et secteurs, report et commande sur smartphone. Possibilité de compléter par du contrôle d'accès. Reprise des détecteurs et sirènes existants, sectorisation par bâtiment adressage de chaque détecteur (sur sept bâtiments du lycée)

Dossier suivi par  
Katia Mémeteau

**Matériel existant** : Centrale HARMONIA 2 / 2681 mise en place janvier 2015

Intendance

Bat A : 3 détecteurs type 12m NFa2P

Tél. 02 47 85 54 41

RDC Bat E : 18 détecteurs type 12m NFa2P + 1 clavier LCDMK7

Katia.memeteau1@ac-orleans-  
tours.fr

RDC Bat C : 19 détecteurs type 12m NFa2P + 2 claviers LCDMK7

1, rue Védrières  
37081 Tours cedex 2

RDC Bat K : 7 détecteurs type 12m NFa2P + 2 claviers LCDMK7 + 1 sirène intérieure

RDC Bat B : 6 détecteurs type 12m NFa2P+ une sirène intérieure et une sirène extérieure + 2 claviers LCDMK7

RDC bat A/D : 20 détecteurs 12m NFa2P + 2 claviers LCDMK7

Bat B 1<sup>er</sup> étage : 12 détecteurs 12m NFa2P

1 visite sur site s'impose

Merci de contacter :

Monsieur Guillaume AVELINE Adjoint gestionnaire au 02.47.54.13.13.

Madame Katia Mémeteau Gestionnaire matériel au 02.47.54.13.13.