

ANNEXE 1

Liste des matériels pris en compte au titre de la prestation P2

CHAUFFERIE BATIMENT CENTRAL

- 2 chaudières ATLANTIC LR 25 (800 kW)
- 1 brûleur gaz WEISHAUPPT WM-G10/4-A
- 1 brûleur gaz WEISHAUPPT WM-G10/3-A
- 1 pompe de charge LOWARA Ecocirc XL 80-120 F (charge chaudières)
- 1 Vase d'expansion sous pression 500 l – CIMM / ERE-CE
- 1 pot à boues ATLANTIC Mag'Net Evo 16 P
- 1 pompe WILO Stratos 50/1-8A
- 1 disconnecteur hydraulique WATTS DN25
- 6 pompes double SALMSON : 1 x DCX 50-50N / 3 x DCX 65-90N / 1 x DCX 40-40 / 1 x LOWARA D 40-120F
- 3 vannes 3 voies motorisées SAUTER AVM115SF132 (administration, façade nord, façade sud)
- 1 Circulateur SAUTER AVM234SF132
- 1 armoire électrique
- 1 détecteur gaz HESION modèle DISTALARM 200
- 1 régulation SAUTER NOVAFLEX 207
- 2 régulations SAUTER NOVAFLEX 203
- 1 Adoucisseur SIMPLEX – C-SCL5-26V
- 1 Mitigeur thermostatique ECS THEMERAM IV

CUISINE

- 1 préparateur ECS gaz AO SMITH type MTROLADRL 80 – 73KW – 344L
- 1 ballon LACAZE ENERGIE 1000L
- 1 Adoucisseur PENTER
- 1 CTA WESPER type WEPAC 2.69 + Vannes 3 voies
- 1 CTA ALDES V260H1EB2 + 1 Vanne Siemens SSL619 (salle à manger ½ pension)
- 1 pompe double GRUNDFOS (CTA)
- 1 pompe double SALMSON PRIVXMASTER D 32-55 (radiateurs)
- 1 vanne 3 voies motorisée SAUTER AVM 105SF 132
- 3 pompes simples GRUNDFOS MAGNA 32-12 OF N220
- 1 armoire électrique
- 2 modules SAUTER 230
- 1 filtre Cintropur

SOUS STATION CUISINE

- 1 Adoucisseur PENTER
- 1 armoire électrique

LINGERIE

- 1 Adoucisseur CILLIT RUBIS CHRONO
- 1 filtre KLARFILTER
- 1 Caisson ALDES VEC 270
- 1 Circulateur LOWARA XL D 50-120F

BATIMENT TERTIAIRE

- 2 chaudières SECCACIER MODULEX 9
- 2 brûleurs gaz WEISHAUPPT WG30N/1-A
- 1 vase d'expansion
- 2 pompes doubles GRUNDFOS UPSD 32-80 F
- 1 pompe double GRUNDFOS UPSD 40-120 C
- 1 pompe doubles GRUNDFOS UPD 32-50 F
- 1 pompe doubles GRUNDFOS UPD 32-80 F
- 1 vase expansion ELTI 200L
- 1 armoire électrique
- 2 modules SAUTER modulo flex 203

GYMNASE

- 1 chaudière DE DIETRICH C210-130 ECO (120kw) (hors service, remplacement prévu)
- 1 vase d'expansion
- 4 circulateurs doubles SALMSON : 1 x DCX 40-45 / 1 x DCX 32-50 / 1 x DCX 32-35 / 1 x DXM 32-35
- 1 ballon tampon EUROTOP /P5 LACAZE 2000 l (remplacement prévu par générateur d'ECS à gaz)
- 1 armoire électrique
- 1 régulation
- 1 Adoucisseur
- 1 Ballon 2000l P5 LACAZE
- 2 Panneaux Radian Gaz (salle dojo et danse)
- 2 Panneaux Radian Gaz (salle Musculation)

CUISINE D'APPLICATION

- 1 préparateur ECS ATLANTIC Guillot Condens 370L
- 1 Adoucisseur 5000L Permo
- 2 Pompes Grundfos UPS 25-55 N180

LOGEMENTS DE FONCTION

- 1 chaudière IDEAL STANDARD Atmosphérique
- 1 vase d'expansion 50L
- 1 pompe double GRUNDFOS UPSD 32-80-180
- 1 pompe simple GRUNDFOS UPS 25-55-180
- 1 régulateur SIEMENS Acvatix SQS35
- 1 Disconnecteur Socla DN25

BATIMENT CENTRAL EN TOITURE

- 4 CTA France AIR :
 - . 1 X salles 1P1/1P2/1P3/1P4 – Salles de cours
 - . 1 x salles 1P5/1P6/1P7/P8 – Salles de cours
 - . 1 x salles 1P12/1P14 – Cuisine Bio service
 - . 1 x salles OL3/OL13 – Laboratoire
- 1 CTA LENNOX :
 - . 1 x 23LX0608
- 3 caissons VMC France Air ANTARES 2200 SDR
- 2 Tourelles Vim - salle Labo
- 10 caissons VMC C4
- 3 extracteur VMC simple flux caladair (BRASSERIE)

SOUS/STATION INTERNAT

- 1 pompe SALMSON DCX 40-80
- 1 vanne 3 voies motorisées SAUTER AVM 234SF132
- 1 Pompe SAMLSON CXL2020R + SAUTER AVM115F132 (circuit 2° - Internat Filles)
- 1 Pompe SAMLSON CXL2050 + SAUTER AVM115F132 (circuit 1° - Internat Garçons)
- 1 armoire électrique
- 2 modules SAUTER MODUFLEX 203

LOCAL TECHNIQUE INFIRMERIE

- 1 ballon ECS SIFCO 2000 I
- 1 thermoplongeur électrique
- 1 Adoucisseur PENTER
- 1 Filtre Cintropur
- 1 pompe de bouclage SAMLSON NSBS 30-25
- 1 armoire électrique

GYMNASE

- 1 chaudière DE DIETRICH (hors service, remplacement prévu)
- 1 vase d'expansion
- 4 circulateurs doubles SALMSON : 1 x DCX 40-45 / 1 x DCX 32-50 / 1 x DCX 32-35 / 1 x DXM 32-35
- 1 ballon tampon EUROTOP /P5 LACAZE 2000 l (remplacement prévu par générateur d'ECS à gaz)
- 1 armoire électrique
- 1 régulation

CUISINE D'APPLICATION

- 1 générateur d'ECS à gaz STYX NHRE
- 4 pompes SALMSON : 1 x DCX 40-80 / 1 x DMX 32-35 / 1 x CLX 2020 P / 1 x CLX 2050

LOGEMENTS DE FONCTION

- 1 chaudière IDEAL STANDARD
- 1 vase d'expansion
- 1 pompe double GRUNDFOS UPSD 32
- 1 pompe simple GRUNDFOS UPS 2555
- 1 régulateur SIEMENS

BATIMENT CENTRAL

- 4 CTA France AIR :
 - . 1 X salles 1P1/1P2/1P3/1P4
 - . 1 x salles 1P5/1P6/1P7
 - . 1 x salles 1P12/1P14
 - . 1 x salles OL3/OL13
- 1 CTA LENNOX :
 - . 1 x 23LX0608

SOUS/STATION INTERNAT

- 2 pompes SALMSON (radiateurs/foyer)
- 2 vannes 3 voies motorisées SAUTER

LOCAL TECHNIQUE INFIRMERIE

- 1 ballon ECS SIFCO 2000 l
- 1 thermoplongeur électrique