

FOURNITURE DE LUMINAIRES POUR MISE AUX NORMES ERP – LYCEE RICHELIEU

Merci d'établir 2 devis sur les quantités indiquées et de préciser si les tarifs seront dégressifs pour des quantités supérieures (quantités max indiquées). Les produits doivent être conformes aux normes en vigueur (joindre si possible les fiches techniques des références proposées)

Devis 1 : luminaires

- 30 Néons étanches Led 5W – 6000 LM en 1,50 mètre
- 100 dalles Led en 60x60 cm 30W - 4000 K (maximum commande 300)
- 100 dalles Led en 30x120 cm 28W – 4000k – 5A

Devis 2 : Eclairage de sécurité

- **60 BAES 100% Led - SATI**
- Indice de protection : IP 42 / IK 10
- Flux assigné : 45 lm
- Autonomie : 1h
- Classe : II
- Dimensions : 240 x 115 mm
- Tension d'alimentation : 230 V / 50 Hz
- Consommation W : 1,0

- **15 BLOCS AMBIANCE – SATI**
- Dimensions (L x l x h) : 210 x 122 x 33,8 mm
- Tension d'alimentation : 230 VCA 50 Hz
- Consommation : < 0.5 W
- Indice de protection : IP 42 / IK 07
- Flux assigné : 400 lm
- Autonomie : 1 heure
- Classe : II