

COMPTE RENDU DE VERIFICATION S200248

Type de visite : VE VISITE ENTRETIEN

Client COLLEGE BERTHELOT

13 RUE DU MOUSTIER

TEL 0344743730

FAX

Contact PREPARATION VISITE ENTRETIEN

60180 NOGENT SUR OISE

Contrat 702 800

Type : E / Nature :

Référence	CAB	Article	Désignation	Famille	Emplacement	MES	MARQUE	Actions effectuées	Observations
1 ETAGE									
N017	0685J	F00504	Extincteur EP 6L P.A.	EXTINCTEUR PA	1ER COULOIR SALLE 102	01/01/2008	FI	RECH-RECHARGE-27/11/2017 REVD-REVISION DECENNALE-27/11/2017	
N022B	0CDHX	F00488	EXTINCTEUR CO22KG ALLIAGE LÉG.	EXTINCTEUR PA	FACE 117	01/01/2014	FI		
N018	0685M	F00504	Extincteur EP 6L P.A.	EXTINCTEUR PA	PORTE 106 COULOIR 1ER ETAGE	01/01/2008	FI	RECH-RECHARGE 27/11/2017 REVD-REVISION DECENNALE 27/11/2017	
1E ETAGE									
N020	0685S	F00504	Extincteur EP 6L P.A.	EXTINCTEUR PA	EN FACE SALLE 109	01/01/2010	FI		
N026	0CCN1	F00504	Extincteur EP 6L P.A.	EXTINCTEUR PA	ESCALIER A	01/01/2012	FI		
N019	0685L	F00504	Extincteur EP 6L P.A.	EXTINCTEUR PA	PORTE 440108	01/01/2008	FI		
N022	0CDHO	F00504	EXTINCTEUR EP 6L P.A.	EXTINCTEUR PA	PORTE 116	17/10/2014	FI		
N024	0685P	F00504	Extincteur EP 6L P.A.	EXTINCTEUR PA	PORTE 117	04/01/2010	FI		
N025	0CCMO	F00504	Extincteur EP 6L P.A.	EXTINCTEUR PA	PORTE 122	01/01/2012	FI		REVISION QUINQUENNALE EN 2016
N028	0HLSZ	F00504	Extincteur EP 6L P.A.	EXTINCTEUR PA	PORTE 123	10/10/2013	FI	RECH-RECHARGE 27/11/2017 REVQ-REVISION QUINQUENNALE 27/11/2017	
N020 BIS	0OEJB	F00489	EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER LEGER	EXTINCTEUR PA	SALLE 110 INTERIEURE 1ER ETAGE	01/01/2015	FI		
N023	0685V	F00504	Extincteur EP 6L P.A.	EXTINCTEUR PA	SALLE 118 INTERIEURE 1ER ETAGE	01/01/2010	FI		
N029	0CCN5	F00504	Extincteur EP 6L P.A.	EXTINCTEUR PA	SALLE REUNION REPAS	08/01/2011	FI		
N027	0685W	F00488	EXTINCTEUR CO22KG ALLIAGE LÉG.		SOUS STATION	04/12/2017	FI	ECH-ECHANGE STANDARD 27/11/2017	
2E ETAGE									
N010	0MGPB	F00504	Extincteur EP 6L P.A.	EXTINCTEUR PA	COULOIR 214	01/01/2014	FI		
N003	0CCN6	F00504	Extincteur EP 6L P.A.	EXTINCTEUR PA	COULOIR 228	01/01/2011	FI		REVISION QUINQUENNALE EN 2016
N001	0HLSY	F00504	Extincteur EP 6L P.A.	EXTINCTEUR PA	COULOIR 2EME ESCALIER A	10/10/2013	FI	RECH-RECHARGE 27/11/2017 REVQ-REVISION QUINQUENNALE 27/11/2017	
N016	0OEJA	F00504	Extincteur EP 6L P.A.	EXTINCTEUR PA	COULOIR PORTE 202	01/01/2015	FI		
N014	0MGPP	F00504	Extincteur EP 6L P.A.	EXTINCTEUR PA	COULOIR PORTE 203	01/01/2014	FI		
N012	0CCN3	F00504	Extincteur EP 6L P.A.	EXTINCTEUR PA	COULOIR PORTE 208	01/01/2012	FI		
N007	0CCN7	F00504	Extincteur EP 6L P.A.	EXTINCTEUR PA	COULOIR PORTE 216	01/01/2012	FI		RECH/REVISION QUINQUENNALE 17/10/17
N006	0684U	F00504	Extincteur EP 6L P.A.	EXTINCTEUR PA	COULOIR PORTE 220	01/01/2009	FI		
N005	0HLSW	F00504	Extincteur EP 6L P.A.	EXTINCTEUR PA	COULOIR PORTE 224	10/10/2013	FI	RECH-RECHARGE 27/11/2017 REVQ-REVISION QUINQUENNALE 27/11/2017	
N002	0684Q	F00504	Extincteur EP 6L P.A.	EXTINCTEUR PA	COULOIR PORTE 230	01/01/2008	FI		
N004	0684S	F00488	EXTINCTEUR CO22KG ALLIAGE LÉG.		MACHINERIE ASCENSEUR	04/12/2017	FI	ECH-ECHANGE STANDARD 27/11/2017	
N015	0OEJ5	F00488	EXTINCTEUR CO22KG ALLIAGE LÉG.		SALLE 204	10/11/2015	FI		

Référence	CAB	Article	Désignation	Famille	Emplacement	MES	MARQUE	Actions effectuées	Observations
N013	0MGP6	F00488	EXTINCTEUR CO22KG ALLIAGE LÉG.		SALLE 206	10/11/2015	FI		
N011	06853	F00504	Extincteur EP 6L P.A.	EXTINCTEUR PA	SALLE 210	15/10/2010	FI		
N009	0MGPA	F00488	EXTINCTEUR CO22KG ALLIAGE LÉG.		SALLE 214	10/11/2015	FI		
N008	0MGP9	F00488	EXTINCTEUR CO22KG ALLIAGE LÉG.		SALLE 216	10/11/2015	FI		
BATIMENT									
N054	0687A	F00504	Extincteur EP 6L P.A.	EXTINCTEUR PA	RDC EXTERIEUR ENTREPOT OP	01/01/2008	FI		
RCD									
N052	0CCN4	F00488	EXTINCTEUR CO22KG ALLIAGE LÉG.		LOCAL INFOR	01/01/2011	FI		
RDC									
N031	0CCMZ	F00504	Extincteur EP 6L P.A.	EXTINCTEUR PA	CDI SORTIE ENTREE EXT.	01/01/2012	FI	RECH-RECHARGE 27/11/2017	REVISION QUINQUENNALE 2016
N035	0OEJ9	F00488	EXTINCTEUR CO22KG ALLIAGE LÉG.	EXTINCTEUR PA	ACCUEIL	27/11/2017	FI	ECH-ECHANGE STANDARD 27/11/2017	
N053	06861	F00488	EXTINCTEUR CO22KG ALLIAGE LÉG.		ADMINISTRATION	04/12/2017	FI	ECH-ECHANGE STANDARD 27/11/2017	
N044BIS	06879	F00504	Extincteur EP 6L P.A.	EXTINCTEUR PA	ATELIER OP	01/01/2009	FI		
N030	0OEJ6	F00504	Extincteur EP 6L P.A.	EXTINCTEUR PA	CDI	01/01/2015	FI		
N059	0CDHJ	F00488	EXTINCTEUR CO22KG ALLIAGE LÉG.		CDI SORTIE DE SECOUR	01/01/2013	FI		
N050	0CCN2	F00504	Extincteur EP 6L P.A.	EXTINCTEUR PA	CIRCULATION ESCALIER D	01/01/2012	FI		REVISION QUINQUENNALE 2016
N037	0CDHM	F00504	Extincteur EP 6L P.A.	EXTINCTEUR PA	COTER BUREAU CPE	17/10/2014	FI		
N044	0CDHL	F00504	Extincteur EP 6L P.A.	EXTINCTEUR PA	COULOIR ATELIER OP	17/10/2014	FI		
N049	0687C	F00504	Extincteur EP 6L P.A.	EXTINCTEUR PA	COULOIR PORTE R02	01/01/2009	FI		
N046	0OEJC	F00504	Extincteur EP 6L P.A.	EXTINCTEUR PA	COULOIR PORTE R10	01/01/2015	FI		
N045	06859	F00504	Extincteur EP 6L P.A.	EXTINCTEUR PA	COULOIR PORTE R14	01/01/2008	FI	RECH-RECHARGE 27/11/2017	
N048	06857	F00504	Extincteur EP 6L P.A.	EXTINCTEUR PA	COULOIR R06	15/10/2010	FI	RECH-RECHARGE 27/11/2017	
N047	0CCMM	F00504	Extincteur EP 6L P.A.	EXTINCTEUR PA	COULOIR R07	15/10/2012	FI		REVISION QUINQUENNALE 2016
N051	0OEJ7	F00504	Extincteur EP 6L P.A.	EXTINCTEUR PA	COULOIR SERVEUR	01/01/2015	FI		
N032	0HLT0	F00504	Extincteur EP 6L P.A.	EXTINCTEUR PA	ENTRE CDI	10/10/2013	FI		
N033	0685B	F00504	Extincteur EP 6L P.A.	EXTINCTEUR PA	ENTREE DIRECTION	01/01/2015	FI		
N041	0CCMW	F00504	Extincteur EP 6L P.A.	EXTINCTEUR PA	ENTREE REFECTOIRE	01/01/2011	FI	RECH-RECHARGE 27/11/2017	
N034	0685Z	F00504	Extincteur EP 6L P.A.	EXTINCTEUR PA	ENTREE SORTIE Hall	01/01/2010	FI		
N036	06856	F00504	Extincteur EP 6L P.A.	EXTINCTEUR PA	HALL	01/01/2007	FI	RECH-RECHARGE 27/11/2017 REVD-REVISION DECENNALE 27/11/2017	
N043	0685C	F00488	EXTINCTEUR CO22KG ALLIAGE LÉG.		PORTE LIVRAISON CUISINE	04/12/2017	FI	ECH-ECHANGE STANDARD 27/11/2017	
N040	0CDHN	F00504	Extincteur EP 6L P.A.	EXTINCTEUR PA	REFECTOIRE COTER HALL	17/10/2014	FI		
N042	0MGP5	F00504	Extincteur EP 6L P.A.	EXTINCTEUR PA	REFECTOIRE SORTIE DE SECOURS	01/12/2014	FI		
N039	0685K	F00504	Extincteur EP 6L P.A.	EXTINCTEUR PA	RESERVE RDC	01/01/2008	FI	RECH-RECHARGE 27/11/2017 REVD-REVISION DECENNALE 27/11/2017	
N057	0HLSU	F00504	EXTINCTEUR EP 6L P.A.		SALLE ARCHIVES ADMINISTRATION	01/01/2013	FI		RECH-REVISION QUINQUENNALE 17/10/17
N056	0HLSV	F00488	EXTINCTEUR CO22KG ALLIAGE LÉG.	EXTINCTEUR PA	SALLE PROFS	01/01/2013	FI		
N038	0685H	F00488	EXTINCTEUR CO22KG ALLIAGE LÉG.	EXTINCTEUR PA	TGBT	04/12/2017	FI	ECH-ECHANGE STANDARD 27/11/2017	