

POSTE I : Plafond filtrant
--

Extraction :

En cuisine :

- 1 plafond filtrant de 10 x 4 m
- 4 voûtes amovibles en panneaux époxy
- 1 ensemble de filtres à cassettes

En combles techniques : (accès par trappe murale côté couloir cuisine)

- 1 collecteur principal (1 200 x 400) de 6 ml
(4 trappes de visite existantes)
- 4 piquages verticaux Ø 400 (4 trappes de visite existantes)

En terrasse : (accès par échelle fixe en façade)

- 1 gaine horizontale (1 200 x 400) de 3 ml :.....
- (3 trappes de visite existantes)
- 1 caisson d'extraction

Soufflage :

En terrasse :

- 1 centrale de traitement d'air
- 1 gaine horizontale principale en acier galva (1 200 x 800) de
4 ml (2 trappes de visite existantes)

En combles techniques :

- 1 gaine horizontale principale en acier galva calorifugée
(1 200 x 800) de 10 ml (3 trappes de visite existantes)
- 9 raccords flexibles
- 9 diffuseurs

POSTE II : Hotte Self friteuse 1

1 hotte murale en acier inox
1 capteur
7 filtres à chocs
1 gaine en faux plafond (trappe de visite existante)
1 gaine verticale sur un demi niveau
1 gaine horizontale en acier galva (400 x 400) de 4 ml en terrasse
(1 trappe de visite existante)
1 caisson d'extraction

POSTE III : Hotte Self friteuse 2

1 hotte murale en acier inox
1 capteur
7 filtres à chocs
1 gaine en faux plafond (trappe de visite existante)
1 gaine verticale sur un demi niveau
1 gaine horizontale en acier galva (400 x 400) de 4 ml en terrasse
(1 trappe de visite existante)
1 caisson d'extraction

POSTE IV : Hotte Plonge Batteries

1 hotte centrale en inox à condensation
2 panneaux en inox
1 gaine verticale sur un demi niveau
1 gaine horizontale en acier galva Ø 400 en terrasse (2 trappes de visite existantes)
1 caisson d'extraction

POSTE V : Hotte Plonge

4 grilles d'extraction en acier (500 x 300)
1 gaine horizontale collectrice (400 x 300) de 6 ml en acier peint
1 gaine verticale sur un demi niveau
1 tourelle d'extraction

POSTE VI :	VMC Préparations froides
-------------------	---------------------------------

2 bouches d'extraction en préparations froides
2 bouches d'extraction en légumerie
1 gaine en acier galva Ø 160 à 315 de 15 ml (2 trappes de visite existantes)
1 gaine verticale sur un demi niveau
1 caisson d'extraction en terrasse

POSTE VII :	VMC Annexes cuisine
--------------------	----------------------------

5 bouches d'extraction
1 gaine en acier galva Ø 315 de 15 ml en faux plafond et en terrasse
(2 trappes de visite existantes)
1 caisson d'extraction en terrasse

POSTE VIII :	Lingerie
---------------------	-----------------

- a) Séchoir : 1 gaine verticale
- b) VMC Lingerie : 4 bouches d'extraction
1 réseau de gaines Ø 125 à 200 de 15 ml (3 trappes de visite existantes)
1 caisson d'extraction en terrasse