

Lycée Polyvalent Frédéric Faÿs

46, rue Faÿs

69100 VILLEURBANNE

☎ 04.72.91.39.50

Mèl: intendant.0690103m@ac-lyon.fr

Marché à procédure adaptée n°2018-2 Maintenance des systèmes de désenfumage 2019-2020

CAHIER DES CLAUSES

TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

ARTICLE I - DESCRIPTION

Le système de désenfumage du Lycée Polyvalent Faÿs se compose ainsi :

- 1 châssis tombant extérieur (électrique)
- 2 châssis tombant intérieurs (vérins gaz)
- 12 châssis tombant intérieur (vérins gaz)
- 4 châssis relevant intérieur (électrique)
- 1 exutoire double vantaux (électrique)
- 23 châssis relevant extérieur (électrique)
- 3 exutoires SIH (pneumatique)
- 10 châssis avec vérins à chaîne (électrique)
- 12 exubaie (vérins gaz)
- 1 exulame (vérin électrique)

En raison de la diversité et de la technicité des matériels, le candidat devra s'être rendu sur site avant de proposer une offre.

ARTICLE II-PRESTATION DEMANDEE

- Maintenance et entretien forfaitaire du système de désenfumage selon la réglementation en vigueur : vérification et maintenance des installations, remplacement des cartouches percutées pour les essais, plombage des organes de commande et étiquette de contrôle.
- Production d'un rapport de visite et émargement du registre de sécurité
- Transmission d'un devis en cas de maintenance non corrective non prévue au contrat.

Signature du pouvoir adjudicateur


FREY Jérôme

Villeurbanne, le 5 Septembre 2018