

Descriptif du système de sécurité incendie

Affaire suivie par
Karen PERRIN
Téléphone
04 77 67 56 44
Télécopie
04 77 70 00 42
Courriel
karen.perrin@ac-lyon.fr

8 Bd Charles Gallet
BP 25
42 124 LE COTEAU CEDEX

www.lycee-legrand-educ.net

- 1 centrale ATSE TEN5
- 1 CMSI
- 2 répéteurs (1 dans le bureau de la vie scolaire et 1 à la loge)
- 78 détecteurs optiques de fumée
- 3 détecteurs thermiques de fumée
- 49 indicateurs d'action
- 38 déclencheurs manuels
- 28 portes coupe feu reliées à la centrale
- 22 sirènes d'évacuation
- 14 trappes d'évacuation des fumées asservies à la détection

