

BÂTIMENT PRINCIPAL & INTERNAT GARCONS

Qté	Réf	Désignation
1		UTI COM RACK équipé 4 Bus DI
1		CMSI COM RACK équipé 24 Fonctions de Mise en Sécurité
1		VARIATION 48V 225W RACK V2
1		VARIATION 48V 225W COF.38 V2
1		ALIM.940 48V 8A
7	630000020	SATC 8 VOIES LON LPT V2
79	640000066	I SCAN+ O ICC
20	640000073	I SCAN+ TV ICC
63	627000002	DM MCP5A-RP01SF-A207-01C
28		Sirène 400A
8	640000126	DS ROLP AB SOCLE BAS
12	640000125	DVAF SOLISTA ROUGE PLAF S HT
6	670000006	LON REP EVAC/MES
5		Commande Moteur Désenfumage
37		Commande Volet de désenfumage
4		Commande Ouvrant désenfumage
15		Commande Porte Coupe-Feu
1		Commande Arrêt ventilation
1		Commande barrière
1		Commande Blocs de Secours