

Affaire : Modernisation SSI Le Pradel EPL FPA "Olivier de Serres" 07170 MIRABEL				GROUPE DE LOCAUX												FONCTION COMPARTIMENTAGE												FONCTION EVACUATION			
ZONE DE DETECTION No	Bâtiment	Niveau	Désignation	ZONE COMPARTIMENTEE													ZONE D'ALARME	Alarme Bâtiment EDGF	Alarme Bâtiments A, B, ShA, ShB et ShC	Issues de secours EDGF											
					ZC	Contrôle Position PA	Contrôle Position PS	Tcde à émission	Tcde à rupture												ZA										
ZDA 1	A	RDJ	Locaux réserves, archives et techniques																ZA2		X										
ZDA 2	ShA	Tous	Chambres et pièces de vie																ZA2		X										
ZDA 3	ShB	Tous	Chambres et pièces de vie																ZA2		X										
ZDA 4	ShC	Tous	Chambres et pièces de vie																ZA2		X										
ZDA 5	EDFG	RDJ	Machinerie Ascenseur	ZC1															ZA1	X		X									
ZDA 6	EDFG	RDC	Secrétariat Centrale Incendie	ZC1															ZA1	X		X									
ZDA 7	EDFG	RDC	Auditorium, Vestiaires et Bureau Auditorium	ZC1															ZA1	X		X									
ZDA 8	EDFG	Combles	Combles	ZC1															ZA1	X		X									
ZDA 9	EDFG	Combles	Combles local audiovisuel et combles techniques	ZC1															ZA1	X		X									
ZDM 10	A	RDJ																	ZA2		X										
ZDM 11	A	RDC																	ZA2		X										
ZDM 12	A	R+1																	ZA2		X										
ZDM 13	B	RDC																	ZA2		X										
ZDM 14	ShA	Tous																	ZA2		X										
ZDM 15	ShB	Tous																	ZA2		X										
ZDM 16	ShC	Tous																	ZA2		X										
ZDM 17	EDFG	RDJ	Caveau Ventes	ZC1															ZA1	X		X									
ZDM 18	EDFG	RDJ	Musée et Hall	ZC1															ZA1	X		X									
ZDM 19	EDFG	RDC		ZC1															ZA1	X		X									
ZDM 20	EDFG	R+1		ZC1															ZA1	X		X									
OBSERVATIONS :																															
- Diffusion de l'Alarme générale avec temporisation 5 minutes,																															
- Les croix « X » correspondent à une action le cas échéant																															