

# Rapport d'Examen du Dossier PRO/DCE

## Création d'un SAS de sécurité sur l'entrée principale côté rue Saint Charles

### Lycée Beaugrenelle

### 62 rue Saint Charles

### Paris 75015

Coordinateur SSI :



BUREAU D'ETUDES TECHNIQUE SPECIALISE  
EN MATIERE DE SECURITE INCENDIE  
& INGENIERIE DES RISQUES D'INCENDIE  
16 RUE DE LA CROIX FAUBIN  
75 011 PARIS  
TEL : 09.51.78.53.10 / 06.89.24.64.87  
FAX : 09.56.78.53.10  
email : [info@prev-incendie.org](mailto:info@prev-incendie.org)

#### Abréviation de l'Avis du CSSI

**C** : Conforme

**NC** : Non conforme

**S** : Avis suspendu en attendant des compléments d'informations

**SO** : Sans objet (Tout ce qui est inexistant dans le cadre de cette opération)

**HM** : Hors Mission (Tout ce qui ne rentre pas dans le cadre de notre mission)

**Indice A - Paris le 11 Février 2019**

#### PREVENTION INCENDIE-SARL

Conseils & Etudes techniques – Expertise en sécurité incendie – Assistance à Maîtrise d'ouvrage en sécurité incendie

16 RUE DE LA CROIX FAUBIN 75 011 PARIS

Tél. : 06 89 24 64 87 - Fax : 09.56.78.53.10

S.A.R.L. AU CAPITAL DE 10 500 € - RCS PARIS 489 192 864 SIRET: 489 192 864 000 44 - APE: 8020 Z

N° TVA intracommunautaire FR 32 489 192 864

**1-NOTICE DE PRESCRIPTIONS COMMUNES TCE**

Documents examinés	Avis du CSSI	Commentaire
Dossier PRO DCE daté du 19/11/2018	S	<b>Observation N°1</b> : en page 3, le chapitre Nomenclature des lots contient le lot N°5 qui n'est pas défini par la suite

**2-Lot N° 1 MENUISERIE INTERIEURE BOIS**

Documents examinés	Avis du CSSI	Commentaire
Dossier PRO DCE daté du 19/11/2018	C	

**3-Lot N° 2 SERRURERIE**

Documents examinés	Avis du CSSI	Commentaire
Dossier PRO DCE daté du 19/11/2018	NC	<b>Observation N°2</b> : le dossier ne mentionne pas que le dispositif de verrouillage électromagnétique (Ventouses électromagnétiques) doit être conforme à la norme NFS 61 937. Le justificatif doit être fourni.

**4-Lot N° 3 FAUX-PLAFOND BA13 -PEINTURE**

Documents examinés	Avis du CSSI	Commentaire
Dossier PRO DCE daté du 19/11/2018	SO	

**5-Lot N° 4 CONTROLE D'ACCES**

Documents examinés	Avis du CSSI	Commentaire
Dossier PRO DCE daté du 19/11/2018	NC	<b>Observation N°3</b> : Sur le plan PRO N°1 PR il manque un DM vert à proximité de la sortie 2UP sur la rue Saint Charles.
	NC	<b>Observation N°4</b> : Sur les plans, les DM sont de couleur verte, et pas rouge.
	S	<b>Observation N°5</b> : Aucun descriptif sur le réarmement des dispositifs de verrouillage électromagnétique (Ventouses électromagnétiques)
	S	<b>Observation N°6</b> : Absence d'information sur l'alimentation de secours des dispositifs de verrouillage électromagnétique (Ventouses électromagnétiques) en cas de coupure de courant.
	NC	<b>Observation N°7</b> : En page 4/4 Travaux de contrôle d'accès « les DM vert conforme à NFS61 937 » et « câble SYT1 1 P9/10

Fait le 11 Février 2019

**PREVENTION INCENDIE - SARL**  
 B.E.T. & INGENIERIE  
 SPÉCIALISÉ EN SÉCURITÉ INCENDIE  
 16, rue de la Croix Faubain - 75014 Paris  
 RCS : Paris 489192864 - Code APE : 8020 Z  
 SIRET : 489192864 000 44 - TVA : FR32489192864

1/1

**PREVENTION INCENDIE-SARL**

Conseils &amp; Etudes techniques – Expertise en sécurité incendie – Assistance à Maîtrise d'ouvrage en sécurité incendie

16 RUE DE LA CROIX FAUBIN 75 011 PARIS

Tél. : 06 89 24 64 87 - Fax : 09.56.78.53.10

S.A.R.L. AU CAPITAL DE 10 500 € - RCS PARIS 489 192 864 SIRET: 489 192 864 000 44 - APE: 8020 Z

N° TVA intracommunautaire FR 32 489 192 864