MAINTENANCE : Système de sécurité incendie, Eclairage de sécurité

Le lycée BAZIN est un EPLE accueillant plus de 900 personnes (750 élèves, 115 personnels enseignants et d'éducation, 50 personnels et administratifs et techniques), de la 2nde au BTS dans 13 bâtiments développant 30.000 m^2 et implanté sur 2 sites.

Le lycée Bazin exerce aussi sa mission éducative en accueillant deux UFA, une plate-forme technologique et le GRETA des Ardennes dont il est l'Etablissement support avec le centre permanent du Petit Bois qui lui est rattaché.

Dans le cadre de ses opérations de maintenance le lycée BAZIN lance une consultation pour

- Ses locaux situés au 145 av Charles de Gaulles (lot A)
- Son annexe située au 51 rue jean jacques Rousseau (Lot B)
- Le GRETA du Petit Bois situé au 3 rue de l'hôpital (Lot C)
-

➔ Durée du marché : 1 an
➔ Mode de reconduction : par reconduction expresse
➔ Nombre de reconductions possible : 3
➔ Modalité : Chaque vérification périodique et intervention doit faire l'objet
  - d'une consignation sur le registre de sécurité
  - d'une remise d'un rapport détaillé en version numérique PDF et un exemplaire papier mentionnant les non-conformités signalées

Maintenance	**Lot A : Lycée**	**Lot B** : **Annexe**	**Lot C : GRETA**
Systèmes de sécurité Incendie catégorie A • **Vérification semestrielle** du système de sécurité Incendie catégorie A en partenariat avec le constructeur. • **Vérification trimestrielle** désenfumage - Compartimentage et désenfumage. • Accès à un service d'astreinte (24h/24 – 7j/7)	X	X	
Systèmes de sécurité Incendie de 4ème catégorie • **Vérification semestrielle** du système de sécurité Incendie de 4ème catégorie			X

Éclairage de sécurité (BAES) • **Vérification préventive semestrielle** comprenant : -Nettoyage des luminaires et des lampes -test autonomie sur 1h -contrôles des fixations - nettoyage et dépoussiérage - étiquetage des BAES -remplacement des lampes ou ampoules défectueuses lors de la visite	X	X	X
Contrôle des postes de distributions moyenne et haute tension • **Vérification préventive annuelle** -Contrôle du bon état de fonctionnement des installations -Vérification des documentations afférentes aux installations - Dépoussiérage -Assistance aux interventions constructeur -Conformité et suivi de la réglementation en vigueur	X		

Une visite des lieux est indispensable, nous contacter au 03 24 56 81 35 pour prendre RDV