

RECENSEMENT DES BESOINS

« MAINTENANCE DES APPAREILS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 2026-2028 »

NOM DE L'ADHERENT :

Etablissement : Collège Claudie Haigneré
Adresse : 631 avenue Paul Ricard
Ville : 16170 Rauillac

A renseigner le plus précisément possible

RENSEIGNEMENTS GENERAUX DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Structure de l'établissement

Catégorie de l'établissement :
Préciser si :

Externat - oui ☐ non ☐
Demi-pension oui ☒ non ☐
Internat oui ☐ non ☐

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES INSTALLATIONS

La vérification du matériel mentionné ci-dessous est annuelle

Extincteurs

Quantité à vérifier : 43

Trappes de désenfumage (non assujettis au SSI)

Quantité à vérifier : 9

Blocs autonomes de d'éclairage de sécurité

Quantité à vérifier : 12 pris en charge par contrôle électrique

Robinetts d'incendie armés

Quantité à vérifier :

Formation des personnes

Nombres de personnels devant être formés par cession : 10

Périodicité souhaitée :

Date du dernier contrôle annuel : 4/10/2024

