



HYGIÈNE & PRÉVENTION

Établissement Principal
51 Louis Pasteur
CS 40051
51721 REIMS Cedex
Tél. 03 26 40 53 36
Fax 03 26 47 43 96



Certifié sous le N 379/06/04-285
Service d'installation et de maintenance des extincteurs
(réf. n° 14 - NF 285)

Marques délivrées par CNPP Cert-www.cnpp.com et AFNOR Certification-www.marque-nf.com

Technicien :

Page : 2/4 N° Client : 3119

Kaysar

N° Bon de Cde :

Nom de l'établissement ou de la société :

Gîte Anne Franck

Correspondant :

☎ : / 📠 :

Bulletin de visite de maintenance Numéro :

EXTINCTEURS

A cocher

N 4 Q 4 SO

N° d'ordre	N° de l'extincteur	Type	PA ou PP	S	Maintenance Annuelle	S	Maintenance Corrective	MAA	S	NS	Réépreuve du service des mines	Pièces détachées	NV	S	Réformé	Révision en Atelier (10 ans)	Année de Fabrication	Emplacement	Niveau	Observations	Marque		
1																							
2																			Administration				
3	1	EPG	A	Y													2016	Gulair	0			SAFE	
4	2	NCL	P	Y													2016	Loge	0				
5	3	NCL	A	Y													2016	Gulair	0				
6	4	EPG	A	Y													2016	"	0			SAFE	
7	5	EPG	A	Y													2016	"	0			SAFE	
8	6	NCL	P	Y													2016	"	0				
9	7	EPG	A	Y													2016	"	0			SAFE	
10	8	EPG	A	Y													2016	"	0			SAFE	
11	9	EPG	A	Y													2016	salle des profs	0			SAFE	
12	10	EPG	A	Y													2016	Gulair	0			SAFE	
13	11	NCL	P	Y													2016	Gulair	0				
14																							
15																			Deni Pension				
16																							
17																							
18	12	EPG	A	Y													2016	Hall	0			SAFE	
19	13	EPG	A	Y													2016	Refectoire	0			SAFE	
20	14	EPG	A	Y													2015	Refectoire	0			DES	
21	15	EPG	A	Y													2015	Refectoire Profs	0			SAFE	
22	16	NCL	P	Y													2015	SELF	0				
23	17	EPG	A	Y													2016	SELF	0			SAFE	
24	18	NCL	P	Y													2016	Gulair	0				
25	19	EPG	A	Y													2016	Corridor	0			SAFE	

Espace réservé client

Nom du Signataire :

Signature pour travail effectué :

 EMARGEMENT DU REGISTRE DE SECURITE (OBLIGATOIRE) ABSENCE DU REGISTRE DE SECURITE

Date et Signature du vérificateur :

12/07/19

Observations :

Maintenance Corrective = Recharge (Attention: une recharge n'est pas une MAA) . MAA= Maintenance Additionnelle Approfondie 5 et 15 ans. PA = Pression Auxiliaire - PP = Pression Permanente
S : Satisfaisant - NS : Non Satisfaisant - NV : Non Vérifié



HYGIÈNE & PRÉVENTION

Établissement Principal
51 Louis Pasteur
CS 40051
51721 REIMS Cedex
Tél. 03 26 40 53 36
Fax 03 26 47 43 96



Certifié sous le N 379/06/04-285
Service d'installation et de maintenance des extincteurs
(référentiel H - NF 285)

Marques délivrées par CNPP Cert-www.cnpp.com et AFNOR Certification-www.marque-nf.com

Technicien :

Page : 2/4 N° Client : 3119

Kaysers

N° Bon de Cde :

Nom de l'établissement ou de la société :

Gillego Anne Franck

Correspondant :

Téléphone : / Fax :

Bulletin de visite de maintenance Numéro :

EXTINCTEURS

A cocher

N 4 Q 4 SO

N° d'ordre	N° de l'extincteur	Type	PA ou PP	S	Maintenance Annuelle	Maintenance Corrective	MAA	S	NS	NV	S	Reépreuve du service des mines	Pièces détachées	Réformé	Révision en Atelier (10 ans)	Année de Fabrication	Emplacement	Niveau	Observations	Marque
1	2	NC2	P	Y												214	Bureau Chef	0		
2																				
3																	Bâtiment Extérieur			
4																				
5	21	EP6	A	Y												216	Gulair WC	0		SAFE
6	22	NC2	P	Y												216	Laverie	0		
7	23	EP6	A	Y												216	Laverie	0		SAFE
8	24	NC2	P	Y												213	AE Hall	0		
9	25	NC2	P	Y												214	Atelier Assemblage	0		
10	26	EP6	A	Y												209	Salle 118	0		ISO
11	27	EP6	A	Y				Y								204	Gulair	1		FE
12	28	NC2	P	Y												214	"	1		
13	29	EP6	A	Y				Y								206	"	1		F.I
14	30	EP6	A	Y												207	"	1		MIT
15	31	NC2	P	Y												214	"	1		
X 16	32	EP6	A	Y												210	"	1		ISS
17	33	EP6	A	Y				Y								204	Palier face 108	1		F.I
18	34	NC2	P	Y												215	AE Gulair	1		
19	35	EP6	A	Y												215	Palier face CDI	1		MIT
20	36	NC2	P	Y												215	Salle 105	1		
21	37	NC2	P	Y												215	" 104	1		
22	38	NC2	P	Y												215	" 103	1		
23	39	NC2	P	Y												215	Face Salle 103	1		
24	40	EP6	A	Y	Y											215	Palier Sécurité	1		MIT
25	41	EP6	A	Y	Y											215	Face Salle 102	1		MIT

Espace réservé client

Nom du Signataire :

Signature pour travail effectué :

 REMARGEMENT DU REGISTRE DE SECURITE (OBLIGATOIRE) ABSENCE DU REGISTRE DE SECURITE

Date et Signature du vérificateur :

12/07/19

Observations :

Maintenance Corrective = Recharge (Attention: une recharge n'est pas une MAA) . MAA= Maintenance Additionnelle Approfondie 5 et 15 ans. PA = Pression Auxiliaire - PP = Pression Permanente
S : Satisfaisant - NS : Non Satisfaisant - NV : Non Vérifié



HYGIÈNE & PRÉVENTION

Établissement Principal
51 Louis Pasteur
CS 40051
51721 REIMS Cedex
Tél. 03 26 40 53 36
Fax 03 26 47 43 96



Certifié sous le N 379/06/04-285
Service d'installation et de maintenance des extincteurs
(référentiel I4 - NF 285)

Marques délivrées par CNPP Cert-www.cnpp.com et AFNOR Certification-www.marque-nf.com

Technicien :

Page : 3/4 N° Client : 3119

N° Bon de Cde :
Nom de l'établissement ou de la société :

College Anne Frank

Correspondant :

Téléphone : / Fax :

Bulletin de visite de
maintenance Numéro :

EXTINCTEURS

A cocher

N 4

Q 4

SO

N° d'ordre	N° de l'extincteur	Type	PA ou PP	S	Maintenance Annuelle	S	Maintenance Corrective	MAA	NS	Réépreuve du service des mines	NV	S	Révision en Atelier (10 ans)	Année de Fabrication	Emplacement	Niveau	Observations	Marque
1	42	NCL	P	Y										215	face Salle 102	1		
2	43	EPG	A	Y	Y									215	Face Salle 102	1		PIA
3	44	NCL	P	Y										215	Salle 101	1		
4	45	NCL	P	Y										215	Salle 102	1		
5	46	EPG	A	Y										215	Infirmierie	0		PIA
6	47	EPG	A	Y										215	Face Salle 6	0		PIA
7	48	EPG	A	Y										215	SAS Salle Polyvalente	0		PIA
8	49	NCL	P	Y										215	CTA Salle Polyvalente	0		
9	50	EPG	A	Y										215	Couloir Atelier	0		PIA
10	51	EPG	A	Y										215	face Salle 10	0		PIA
11	52	NCL	P	Y										215	Salle Repas Agent	0		
12	53	EPG	A	Y										215	Couloir	0		PIA
13	55	PPG	A	Y										215	Garage	0		PIA
X 14	55	EPG	A	Y							Y			204	Couloir Labo	0		
15	56	PPG	A	Y										215	Depot	0		PIA
16	57	PPG	A	Y										202	Chaufferie	0		ISO
17	58	PPG	A	Y										212	"	0		And
18	59	EPG	A	Y										215	Atelier OP	0		PIA
19	60	NCL	P	Y										215	Stock	0		
20	61	NCL	P	Y										214	Stock	0		
21	62	EPG	A	Y										215	Local Tracteur	Ext		DES
22	63	EPG	A	Y										216	Infirmierie	0		SAFE
23	64	NCL	P	Y										216	Infirmierie	0		
24	36B	EPG	A	Y										216	CDI	1		SAFE
25	94B	EPG	A	Y										216	Hall	0		SAFE

Espace réservé client

Nom du Signataire :

Signature pour travail effectué :

REMARGEMENT DU REGISTRE DE SECURITE (OBLIGATOIRE)

ABSENCE DU REGISTRE DE SECURITE

Date et Signature du vérificateur :

12/07/19 [Signature]

Observations :



HYGIÈNE & PRÉVENTION

Établissement Principal
51 Louis Pasteur
CS 40051
51721 REIMS Cedex
Tél. 03 26 40 53 36
Fax 03 26 47 43 96



Certifié sous le N 379/06/04-285
Service d'installation et de maintenance des extincteurs
(référentiel H - NF 285)

Marques délivrées par CNPP Cert-www.cnpp.com et AFNOR Certification-www.marque-nf.com

Technicien :

Page : 4/4 N° Client : 3119

Nom de l'établissement ou de la société :
Kreyer
Collège Anne Franck

N° Bon de Cde :

Correspondant :

Téléphone : / Fax :

Bulletin de visite de
maintenance Numéro :

EXTINCTEURS

A cocher

N 4

Q 4

SO

N° d'ordre	N° de l'extincteur	Type	PA ou PP	S	Maintenance Annuelle	S	Maintenance Corrective	MAA	S	NS	Réépreuve du service des mines	Pièces détachées	NV	S	Révisé en Atelier (10 ans)	Année de Fabrication	Emplacement	Niveau	Observations	Marque
1	74	EP6	A	Y												216	Face Perronnelle	0		SAFE
2	74	EP6	A	Y												217	Couloir	0		SAFE
3	65	NC2	P	Y												216	Salle 12	0		
4	66	NC2	P	Y												212	Reserve Papier	0		
5	67	NC2	P	Y												216	Cabo	0		
6	68	EP6	A	Y	Y											216	Couloir	0		SAFE
7	69	NC2	P	Y												216	local Info	0		
8	70	NC2	P	Y												216	Salle 11	0		
9	71	EP6	A	Y	Y											216	Couloir	0		SAFE
10	72	NC2	P	Y												216	Salle 09	0		
11	73	NC2	P	Y												216	" 10	0		
12	74	EP6	A	Y	Y											216	Couloir	0		SAFE
13	75	EP6	A	Y												216	Face Salle 03	0		SAFE
14	76	EP6	A	Y												216	Face Salle 02	0		SAFE
15	77	EP6	A	Y												216	Face Salle Poly	0		SAFE
16	78	EP6	A	Y												216	Fond Salle Poly	0		SAFE
17	79	EP6	A	Y									Y			204	Atelier	0		
18	80	EP6	A	Y									Y			204	"	0		
19	81	EP6	A	Y									Y			204	"	0		
20	82	EP6	A	Y									Y			204	"	0		
21	83	EP6	A	Y									Y			212	"	0		
22	84	PP6	A	Y									Y			202	"	0		
23	85	NC5	P													205	TADT	Ext		
24																				
25																				

Espace réservé client

Nom du Signataire :

Signature pour travail effectué :

REMARGEMENT DU REGISTRE DE SECURITE (OBLIGATOIRE)

ABSENCE DU REGISTRE DE SECURITE

Date et Signature du vérificateur :

12/07/2019

Observations :