



Publicité d'une consultation de marchés publics

Dépositaire de la consultation :

Etablissement : Lycée polyvalent Jean Perrin

Adresse : 2 rue des Egalisses

95310 ST OUEN L'AUMONE

Pouvoir adjudicateur :

Mme MAO Laurence

Contact : M. CATY Adrien

Tel : 01.34.32.58.30

Fax :

Email : int.0951104j@ac-versailles.fr

Détail de la consultation - PAJI/20/05198 :

Type de produit : GS01 : Services - Alarme incendie - Entretien, réparations, matériels et travaux
GF11 : Fournitures - Matériel incendie - Entretien, réparations, matériels et travaux

Objet : Maintenance des installations de SSI, de sonnerie, de lutte contre l'incendie

Descriptif : Extrait du dossier de consultation joint

Le contrat a pour objet la maintenance et la vérification des équipements de protection contre l'incendie, à savoir :

- Le système SSI défini ci-dessous
- Les blocs déclaireur de sécurité
- Les portes coupe-feu et le système de compartimentage
- Le système de désenfumage naturel
- Le système de sonorisation PPMS et fin de cours

Le contrat proposé ne doit pas prendre en compte la vérification des extincteurs, ni celle des portails, et encore moins celle de l'alarme intrusion.

3.3. Détail des équipements à maintenir et vérifier

3.3.1. Système de détection incendie

- 1 Equipement de contrôle et de signalisation IQ8 (pour les bâtiments A et G)
- 1 Alimentation AES SLAT 24 -2
- 65 déclencheurs manuels
- 3 Equipements d'alarme type 2b (pour les bâtiments B-D-E-F)
- 1 Equipement d'alarme type 3 (pour le bâtiment C)

3.3.2. Système de mise en sécurité incendie

- 1 Centralisateur de mise en sécurité incendie CMSI 8000
- o 54 Diffuseurs lumineux
- o 51 Diffuseurs sonore et lumineux
- o 118 Maintiens électro-magnétiques
- o 2 Déclencheurs manuels verts
- o 2 Verrous

3.3.3. Système de désenfumage naturel

- 14 Coffrets de désenfumage CO2
- 34 Coffrets + Treuils
- 12 Cartouches : 30 G
- 2 Cartouches : 60 G
- 4 Cartouches : 150 G

3.3.4. Système de compartimentage

- 70 portes coupe feu

3.3.5. Systèmes déclaireurs de sécurité :

- 314 BAES
- 8 télécommandes

3.3.6. Système de sonorisation PPMS et fin de cours

Système HF remplacé en juillet 2019.

- 1 Horloge mère BODET Sigma P

Documents à produire :

Le règlement de consultation signé et tamponné

Une proposition de contrat

Un dossier de présentation de l'entreprise

Tout autre document utile

Attribution du marché à l'offre la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :

Qualité des services associés : 50 %
Prix : 50 %

Consultation publiée du 01/12/2020 au 12/12/2020. Echéance le 12/12/2020 à 18h00 (Heure de Paris).

Publicité d'une consultation de marchés publics (Suite)

Détail de la consultation - PAJI/20/05198 (Suite) :

Descriptif :

- 1 Antenne Synchro ALS
- 1 Emetteur principal DHF 1
- 10 Emetteurs secondaire DHF
- 75 Carillon amplifié intérieur commandé DHF
- 8 Boitier de déclenchement PPMS 2 touches
- 2 Carillon amplifié extérieur 1 HP commandé DHF
- 2 Carillon amplifié extérieur 2 HP commandé DHF

Liste des fichiers publiés avec cette consultation :

- Dossier de consultation maintenance SSI.pdf

Transmission des offres :

- En déposant vos offres sur cette plateforme

Ceci n'est pas un certificat de publication