



Publicité d'une consultation de marchés publics

Dépositaire de la consultation :

Etablissement : Lycée polyvalent Henri Poincaré

Adresse : 36 rue Léon Bourgeois
BP 59

91122 PALAISEAU CEDEX

Pouvoir adjudicateur :

Mme BUREAU Christine

Contact : Mme GOURSAT Christine

Tel : 01 69 31 75 30

Fax :

Email : christine.goursat@ac-versailles.fr

Détail de la consultation - PAJI/22/01775 :

Type de produit : GS10 : Services - Installation électrique - Entretien, réparations, matériels et travaux

Code CPV : 31518200-2 - Matériel d'éclairage de secours

Objet : Entretien Maintenance des Blocs autonomes d'éclairage de secours

Descriptif : VISITE PREALABLE OBLIGATOIRE

Maintenance, entretien des Blocs autonomes de secours:

Périodicité trimestrielle,

Inspection visuelle de l'installation de secours, essais de fonctionnement conformément à la réglementation en vigueur dans les REP et au décret 80-1056, essais d'autonomie, pose des étiquettes de vérification, essai des blocs de télécommande.

Remplacement des lampes témoins de charge. En dehors de ces opérations, toute prestation complémentaire (remplacement lampe éclairage, remplacement des batteries, remplacement d'une carte électronique...) fera l'objet d'un devis.

Pour toute intervention en dehors des visites programmées, préciser les délais d'intervention, les coût de la main d'oeuvre et du déplacement.

Chaque intervention fera l'objet d'un compte-rendu.

Transmission des offres :

- En déposant vos offres sur cette plateforme

Attribution du marché à l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :

Qualité des services : 50 %
Qualité des conditions d'intervention : 30 %
Prix : 20 %

Consultation publiée du 24/05/2022 au 06/06/2022. Echéance le 06/06/2022 à 12h00 (Heure de Paris).