



Publicité d'une consultation de marchés publics

Dépositaire de la consultation :

Etablissement : Lycée Paul Valéry
Adresse : 38 boulevard Soutl

75571 PARIS CEDEX 12

Pouvoir adjudicateur :
Mme RAGUET Adeline
Contact : M. NOYE Jeremy
Tel : 01.44.75.67.70
Fax : 01.46.28.71.11
Email : int.0750679f@ac-paris.fr

Détail de la consultation - PAJI/24/02534 :

Type de produit : GF11 : Fournitures - Matériel incendie - Entretien, réparations, matériels et travaux
Objet : contrat de maintenance SSI
Descriptif : contrat de maintenance préventive effectuée avec deux visites annuelles. Maintenance préventive d'un système de désenfumage naturel et d'un système de compartimentage. Et des dispositifs liés DM et déclencheurs sonores.
Système de mise en sécurité incendie
? 1 Centralisateur de mise en sécurité incendie PACIFIC Type B CMSPA450
? Aviso-LCD
? 1 Alimentation 12 V par EAE EN54-4 interne
? 25 Déclencheurs manuels DM
? Avertisseur visuel Sextant-DVAF et DVAF-R / Avertisseur sonore Sextant-DSAF
Système de désenfumage naturel
? 4 Exutoires de fumée avec commandes associées
? 5 Trappes
Système de compartimentage
? 25 Portes coupe-feu PCF

Liste des fichiers publiés avec cette consultation :
- 1. SSI.zip
- CMRPV_EXE_AUB_ELE_TN_TZ_PLN_511_C_Distribution SSI.pdf

Transmission des offres :
- En déposant vos offres sur cette plateforme

Documents à produire : Plan
Fiches techniques incluses

Attribution du marché à l'offre la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :

Qualité des produits : 0 %
Qualité des services associés : 60 %
Qualité des conditions de livraison : 0 %
Prix : 40 %

Consultation publiée du 11/06/2024 au 30/06/2024. Echéance le 30/06/2024 à 12h00 (Heure de Paris).