



Publicité d'une consultation de marchés publics

Dépositaire de la consultation :

Etablissement : Lycée professionnel Etienne Legrand
Adresse : BP 25

42124 LE COTEAU

Pouvoir adjudicateur :

M. L'HUILLIER Max
Contact : Mme PERRIN Karen
Tel : 04.77.67.56.44
Fax : 04.77.70.00.42
Email : karen.perrin@ac-lyon.fr

Détail de la consultation - PAJI/18/13093 :

Type de produit : GS01 : Services - Alarme incendie - Entretien, réparations, matériels et travaux

Code CPV : 31625200-5 - Systèmes d'alarme incendie

Objet : Contrat d'entretien du système de sécurité incendie

Descriptif : Le contrat d'entretien du système de détection incendie doit prévoir :

- la visite annuelle règlementaire
- la rédaction d'un rapport à l'issue de cette visite
- une astreinte téléphonique 24h/24, 7j/7 avec un délai d'intervention inférieur à 12h
- une formation du personnel au fonctionnement du SSI, une fois par an, en début d'année scolaire.

Les interventions suite à des pannes ne seront pas comprises dans le contrat et feront l'objet de devis qui donneront lieu à facturation en cas d'accord sur les travaux à effectuer.

Le contrat devra mentionner les tarifs de la main d'œuvre et des déplacements lors de ces interventions ponctuelles.

En ce qui concerne le délai d'intervention, les entreprises préciseront si elles proposent plusieurs délais d'intervention et à quels tarifs.

Le contrat prend effet à sa date de signature, pour une durée ferme de 3 ans.

Liste des fichiers publiés avec cette consultation :

- descriptif SSI.pdf

Transmission des offres :

- En déposant vos offres sur cette plateforme

Attribution du marché à l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :

Qualité des services associés : 40 %
Prix : 60 %

Consultation publiée du 11/12/2018 au 15/01/2019. Echéance le 15/01/2019 à 17h00 (Heure de Paris).